



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Ivari Rannama
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 19.03.2025 nr 6-1/1730

Meie 22.04.2025 nr 7.2-3.1/1608-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Veneküla Jõenurme
kinnistu ja lähiala detailplaneering
(kovID DP1259)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Visioonprojekt OÜ poolt koostatud „Veneküla Jõenurme kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega.

Elamu kustutussüsteemi projekteerimisel lähtuda EVS-EN 16925 „Paiksed

tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor