



TERVISEAMET

Teie 05.02.2026 7-6/31-1

Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee

Meie 06.03.2026 nr 9.3-4/25/323-4

**Alutaguse valla tuuleenergia
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
otsuse eelnõu ja KSH aruande
kooskõlastamine**

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) planeerimisseaduse § 105 alusel täiendavaks kooskõlastamiseks Alutaguse valla tuuleenergia eriplaneeringu (edaspidi eriplaneering) asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande. Amet on varasemalt tutvunud eriplaneeringu materjalidega ning andnud kooskõlastuse 11.02.2025 kirjaga nr 9.3-4/25/323-2.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas. Planeeringu koostamise käigus selgus, et suurel osal planeeringualast ei ole tuuleparkide rajamine soovitud, võimalik või otstarbekas ja seetõttu vähendati planeeringuala 4788 hektarini. Vähendatud planeeringuala asub Kellassaare, Tagajõe ja Roostoja külade territooriumil.

Eriplaneeringus on määratud hoonestusala kokku kuni 10 elektrituli ehitamiseks, tuulikute suurim lubatud kõrgus on 270 meetrit. Eriplaneeringus on välja toodud tingimused tuulepargi edasiseks kavandamiseks, ehitusloa taotluse raames tuleb koostada täpsem müratasemete modelleering, tuulepargi käivitumisjärgselt tuleb teostada kontrollmõõtmised. Elamualadel tuleb vältida häirival tasemel varjutust ning ehitusloa taotluse raames esitada täpsem varjutustaseme modelleering koos häiriva varjutuse vältimiseks kasutatavate meetmete kirjeldusega.

KSH raames analüüsiti planeeritava tegevusega elluviimisega eeldatavalt kaasnevat mõju erinevate keskkonnamõjude löikes, korraldati mürauuring ja modelleerimine, varjutamise modelleerimine, visualiseeringud ning toodi välja leevendavad meetmed. KSH järgi tuleb müra sihtväärtuse täitmiseks kasutada ühe elamuala läheduses väiksema müraemissiooniga tuulikuid, madalsageduslike müra (sh infraheli) soovituslike normide ületamist ei prognoosita ning kahel kinnistul varjutuse viimiseks alla 8 h/a tuleb rakendada leevendusmeetmeid.

Amet on tutvunud esitatud planeeringumaterjalidega ning kooskõlastab Alutaguse valla tuuleenergia eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH aruande. Täiendavalt juhib amet tähelepanu järgnevale:

1. Materjalides viidatud sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” ei ole tänaseks kehtiv, nõuded siseruumis levivale mürale on sätestatud [sotsiaalministri 12.11.2025 määruses nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli](#)

[ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid](#)“.

2. KSH aruande järgi jäävad planeeringuala lähedusse Sarapuu (81501:004:0003) ja Raua (13001:001:0623) kinnistud, kus eluhooned on varemeis ning müra modelleerimisel ei ole neid kinnistuid loetud müratundlikeks. Eriplaneeringu materjalides ei ole täpsustatud, kas kinnistu omanikega on sõlmitud kokkulepped kinnistutele seatavate piirangute osas. Varasemale kogemusele tuginedes juhib amet tähelepanu, et kokkulepped on vajalikud vältimaks olukordasid, kus tulevikus soovitakse nimetatud kinnistutele rajada või taastada eluhooneid, kuid tuulikute läheduse tõttu ei ole võimalik tagada müranormide täitmist.
3. Soovitame kaasata amet planeeringu ehituslubade menetluse etapis, et amet saaks hinnata planeeritava tegevuse (täiendava müra modelleerimise tulemused) vastavust keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond

Liisu Tamm
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee