

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 7702758409****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI TOTOM OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 14154770
ESINDAJA NIMI TOOMAS TOIMETAJA	ESINDAJA TELEFON 523 1792

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Metsa-Rännaku, Metsanurme küla, Saku vald (mahasõit)	
MAKSUMUS 17.45	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 24.04.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
TOOMAS TOIMETAJA

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 7702758409

Kooskõlastuse kuupäev 24.04.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 14154770

Ettevõtte nimi TOTOM OÜ

Kontakisik TOOMAS TOIMETAJA

Objekti aadress Metsa-Rännaku, Metsanurme küla, Saku vald (mahasõit)

Töö number TJ 12/24

Töö sisu Kinnistule mahasõidu asend

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ