

Karmo Lillepõld

From: Rando Sirak <Rando.Sirak@transpordiamet.ee>
Sent: Tuesday, 6 August 2024 09:31
To: Karmo Lillepõld
Subject: RE: Madise tulepaak 401 elektrivarustus, Madise küla Lääne-Harju vald
Attachments: IKÕ näidislahendus_19.02.2024.pdf

Tere!

Omalt poolt kooskõlastasin Madise tulepaagi elektrivarustuse põhimõttelise skeemi. Järgmise sammuna tuleks teil asuda taotlema isiklikku kasutusõigust AS Elektrilevi kasuks Transpordiameti kinnistul. Manuses IKÕ näidislahendus.

Saadan lingi ka kodulehele, kus on parandatud taotluste põhjad ja plaanide näidised (valida tehnorajatiste taotlused).

[Muudatus riigivara kasutamiseks andmise taotluse esitamisel Transpordiametile | Transpordiamet.](#)

Taotluse esitab tehnorajatise omanik.

Seoses 01.02.2024 jõustunud kinnistusraamatuseaduse muudatusega on oluline lisa PARI ruumikuju.

[Kasutajajuhend andmeesitajale PARI.pdf \(kataster.ee\)](#)

IKÕ ala välja tuua 1m² täpsusega (peab ühtima PARI-s moodustatud ala suurusega).

Lugupidamisega

Rando Sirak
haldur
haldusosakond
504 3858
www.transpordiamet.ee
Transpordiamet
Valge 4 / 11413 Tallinn

From: Karmo Lillepõld <karmo@eservice.ee>
Sent: Thursday, August 1, 2024 8:40 AM
To: Rando Sirak <Rando.Sirak@transpordiamet.ee>
Cc: Taavi Janno <Taavi.Janno@rkas.ee>; Annika Matson <Annika.Matson@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Madise tulepaak 401 elektrivarustus, Madise küla Lääne-Harju vald

Tere,

Saadan kooskõlastamiseks korrigeeritud lahenduse. Liitumiskilbi tõstsin vundamendiposti äärde.

Lugupidamisega,
Karmo Lillepõld
Tel 5656 7684

From: Rando Sirak <Rando.Sirak@transpordiamet.ee>
Sent: Monday, 29 July 2024 15:16
To: Karmo Lillepõld <karmo@eservice.ee>
Cc: Taavi Janno <Taavi.Janno@rkas.ee>
Subject: RE: Madise tulepaak 401 elektrivarustus, Madise küla Lääne-Harju vald

Tere!

Käisin täna kohapeal vaatamas. Leian, et parim lahendus oleks liitumiskilp paigaldada vundamendiposti äärde. Hetkel planeeritud asukoht on keset õueala, kahe kadaka ja õunapuu vahel. Hiljem on seda ala kõrvalkinnistu omanikul raskem hooldada ning samuti ei soovi ta, et tuleks kõrghaljastust piirata.

Lugupidamisega

Rando Sirak
haldur
haldusosakond
504 3858
www.transpordiamet.ee
Transpordiamet
Valge 4 / 11413 Tallinn

From: Taavi Janno <Taavi.Janno@rkas.ee>
Sent: Monday, July 22, 2024 1:36 PM
To: Rando Sirak <Rando.Sirak@transpordiamet.ee>
Subject: FW: Madise tulepaak 401 elektrivarustus, Madise küla Lääne-Harju vald

Tere

Palun koostööstada
(vaata kiri all)

Lugupidamisega

Taavi Janno
energiateenuste ja toimepidevuse juht

tel +372 5335 8391
Tartu mnt 85, 10115 Tallinn
www.rkas.ee

Riigi Kinnisvara

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) võib sisaldada ärisaladust ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adreassaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Karmo Lillepõld <karmo@eservice.ee>
Sent: Saturday, July 20, 2024 2:57 PM
To: Taavi Janno <Taavi.Janno@rkas.ee>
Cc: Transpordiamet <info@transpordiamet.ee>
Subject: Madise tulepaak 401 elektrivarustus, Madise küla Lääne-Harju vald

Tere,

Saadan Teile koostööstamiseks liitumiskilbi asukoha joonise.
Kas antud lahendus on Teile sobilik?

Lisainfo:
Kilbi kaitsevöönd on 2m ümber kilbi. Maakaabelliini kaitsevöönd on 1m kummalegi poole.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab Elektrilevi OÜ uue elektripaigaldise ehitamiseks sõlmima kinnistu omanikuga notariaalse maakasutuslepingu.
Notariaalse lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab Elektrilevi.
Peale tööde lõppu taastatakse kinnistul endine olukord.

Lugupidamisega,
Karmo Lillepõld
E-Service AS
Mob: +372 56567684
E-post: karmo@eservice.ee