



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Viljandi

06.07.2020 nr 7.2-6.3/995

Päästeameti Lõuna päästkeskus on läbi vaadanud 30.06.2020 saadetud Wasteround OÜ vastuse Päästeameti Lõuna Päästkeskuse päringule ja Keskkonnainspeksiooni Viljandi büroo saadetud droonifotod, mis on tehtud Keskkonnainspeksiooni järelvalve käigus 29.06.2020.a. Seoses eelpool tooduga tuvastati tuleohutusnõuete rikkumine, mis on kirjeldatud haldusmenetluse teavituses nr 7.2-5.3/1238-1.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Sigrit Murdla, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Wasteround OÜ (reg.kood 14295660) ja aadress Kaalukoja, Jaska küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond – järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

Ladustada Wasteround OÜ territooriumil, asukohaga Kaalukoja, Jaska küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, põlevmaterjalist jäätmed vastavalt põlevmaterjali ladustamise plaanile, tagades ohutuse ning päästetööde tõhusa teostamise võimalikkuse, sealhulgas ligipääsu päästemeeskonnale või koostada ning kooskõlastada Päästeametiga uus põlevmaterjali ladustamise plaan vastavalt tegelikule põlevmaterjalist jäätmete liigile ja kogusele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 19 lg 6; Siseministri 02.09.2010. a määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 5 lg 1 .

Tuleohutuse seadus § 19 lõige 6 alusel peab laoplatsil põlevmaterjali paigutama sellisesse kohta ja sellises koguses nagu on laohoone või -platsi plaanis määratud. Plaani peab panema välja laohoone või -platsi sissekäigu juurde nähtavale kohale, et võimaliku päästesündmuse toimumise korral oleks tagatud vajaliku informatsiooni kättesaamine päästemeeskonna kiireks ja efektiivseks tegutsemiseks.

Siseministri 02.09.2010. a määrus nr 44 § 5 lg 1 kohaselt, kui objekti territooriumil ladustatakse põlevmaterjali rohkem kui 1000 m³, tagatakse põlevmaterjali ohutu kaugus ehitisest, muust põlevmaterjalist ja krundi välispiirist, samuti tagatakse päästetööde teostamise võimalikkus, sealhulgas ligipääs päästemeeskonnale.

Suures koguses põlevmaterjali ladustamisel tagatakse tuleohutus hoonetevaheliste ja ladude omavaheliste tuleohutuskujade moodustamisega. Minimaalsed kujad on toodud standardis EVS 812-4:2018 „Tööstus- ja lahoonete ning garaazide tuleohutus“, mida kasutatakse tehnilise

normina tööstushoonete ja –komplekside projekteerimisel ja ehitamisel. Kui mingil põhjusel kujasid peab vähendama, siis tuleohutuse tagamiseks tuleb rakendada muid kompenseerivaid meetmeid, mis takistavad tulekahju levikut ning võimaldavad päästemeeskondadel päästetöid tõhusalt teostada.

Lisaks tuleohtlikkusele tuleb arvestada põlevmaterjalist jäätmete keskkonnaohtlikust, ning seetõttu peab uue põlevmaterjali ladustamise plaani koostamisel arvesse võtma teisi vastava valdkonna seadustest tulenevaid nõudeid.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2020.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **1000 (üks tuhat) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: **“Wasteround OÜ 06.07.2020 ettekirjutus nr 7.2-6.3/995”**.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõige 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatudkorras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtlikutähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuseesitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest informeerige digitaalselt allkirjastatud dokumendiga Päästeameti Lõuna päästkeskuse e-posti aadressil louna@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sigrit Murdla

juhtivinspektor

Lõuna päästkeskus, Ohutusjärelvalve büroo

+372 4354517

sigrit.murdla@rescue.ee