



TRANSPORDIAMET

Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee
Keskväljak 14
72711, Paide, Järva maakond

Teie 11.10.2024

Meie 14.10.2024 nr 7.1-2/24/17695-2

**Paide linna Oeti küla Tõnise
puurkaev, menetlus nr 454840**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Paide linna Oeti küla Tõnise kinnistu (kat tunnus 68401:001:0059) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 112,8 ca 34 m kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 5 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigiteede kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse nr 2411271/12430 vastavalt OÜ Maavarauuringud tööle nr MVU-2024/0228U.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee