Puurimis kaevik

Eerika tee 7
94901:005:0009

Lepiku tee
94901:005:0082

Eerika tee 5
94901:005:0008

Eerika tee 3
94901:005:0007

Eerika tee 1
28301:001:1074

22125 Erika–Kandiküla tee
28301:001:2436

Ettevaatust el kaabel

Ettevaatust kanal (vesi) ja gaas

Ettevaatust side

Ettevaatust gaas

Ettevaatust surevekanal

mittetöötav side

ettevaatust veetrass

Ettevaatust side

Ettevaatust el kaabel

Ettevaatust el kaablid

Erika–Kandiküla kergtee
94901:005:1614

mittetöötav soojatrass

Eerika AJ

Eerika tee 8a
94901:005:1616

Eerika tee 8
94901:005:0277

Eerika tee 6
94901:005:0276

MPL4350S5
AXPK 4G240 L=185m trass
AJ Eerika (Veeriku) F3-LK229154

Eerika tee 4
94901:005:0275

Tõnissoni tee
94901:005:0278

Tõnissoni tee 2a
94901:005:1612

Ettevaatust surevekanal

Puurimine
L=136m, min sügavus 3m
kaitsetoru PL110mm (1250N)

Eerika tee 2a
94901:005:1611

okste-ja puudehunnik

ehitusplats

kill

Eerika tee 2
94901:005:1610

Ümbertõsteud olemasolev liitumiskilp LK229154
uus asukoht:
- Paigaldada Tarbijakaablile reservtorud PL50mm (450N) L=2x2m
- Kilbile ehitada potensiaaltasanusega maanduspaigaldis (Rs≤100Ω)

Olemasolev liitumiskilp LK229154
paigaldada uude kohta Eerika tee 2 tee äärde

Olemasolev liitumiskilbi toitekaabel MPL4250
ühendada lahti ja lühistada JK13046 F3 jaotuskilbis

JK13046

MPL4250 AXPK 4G95

LK229154

Tähistused:

- projekteeritud MP kaabelliin torus
- ümbertõstetetud olemasolev liitumiskilp
- puurimine (kaitsetoru 1250N)
- demonteeritav/ tööst väljaviidav kaabel
- projekteeritud kaitsetoru liitumiskilbist tarbija jaoks
- ümbertõstetav liitumiskilp

1. Lähteülesanne nr. 483843
2. Maakaabel paigaldada terve trassi ulatuses min 0.7m sügavusele 450N (ristumisel sissesõiduteega min 1.0m sügavusele 750N) kaitsetorusse
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest

EST Networks OÜ
Litsents TEL001384. reg nr 11826631
Silmapiiri tn 2, 61714 Ülenurme alevik,
Kambja vald, Tartumaa
tel:+372 5110695

Kontrollis	Andri Lember	
Projekt.	Janno Kivimaa	

Objekt: Tartu maakond, Kambja vald, Õssu küla

TÖÖ NR.: 04-25

Nimetus: Eerika tee 2 kinnistul võrgu ümberehituse projekt

STAADIUM	MÕÕTKAVA
TP	1: 500
JOONIS	KUUPÄEV
L-1	01.2025

Asendiplaan