



Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele, 11258 Ellandvahe tee KM 1.74-1.89.

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus 11258 Ellandvahe tee KM 1.18-1.74 lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.

24501:001:0192
Lõunakivi

11258 Ellandvahe tee

24504:008:0383
Kassiallika

Tellija: 	Toövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/4(11)	Mootkava: 1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi		