

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus 11258 Ellandvahe tee KM 1.59-1.95 lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.

24501:001:0192
Lõunakivi

24504:008:0383
Kassiallika



24504:008:0251
Mooni

24504:008:0385
Kassisaba

24504:008:0252
Paraspõllu

24504:008:0783
Nigulamäe

24504:008:0735
11258 Ellandvahe tee

Tellijä: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn Reg. nr: 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/5(11)	Mõõtka: 1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi		