

Pühalepa Osavalla Valitsus
pyhalepa@hiiumaa.ee

Teie 31.08.2023

Meie 14.09.2023 nr 3-1.1/2023/5346

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Austatud Pühalepa Osavalla Valitsus

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks põhiprojekti koos asendiplaanidega Paluküla Terviseradade vana õhuliiniga valgustuse vahetamiseks uue maakaabliga valgustuse vastu.

Projektiga lahendatakse Hiiumaa vallas Hausma külas Kärdla metskond 30 (63901:001:1217) kinnistu rendialal suusaraja valgustamine maakaabliga 1,8 km ulatuses. Olemasolevad puupostid asendatakse metallist 8 m kõrguste mastidega. Puude raieks vajadus puudub.

RMK on tutvunud esitatud põhiprojektiga ning kooskõlastame pakutud lahenduse.

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga dwg. formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Tammeveski
Hiiumaa metsaülem

5300 4942, hiiumaa@rmk.ee