



PÄÄSTEAMET

Haljala Vallavalitsus  
haljala@haljala.ee

Teie 09.01.2023 nr 7-1/57-11

Meie 07.02.2023 nr 7.2-3.3/219-2

**Detailplaneeringu eelnõu edastamine  
kooskõlastamiseks ja arvamuse  
andmiseks**

Austatud

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 edastasite Päästeameti Ida päästekomandole Haljala vallas Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina kinnistu (88701:001:0293) detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Ida päästekomandol puuduvad vastuväited.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikkude kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laura Arm

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekomando

+372 5449 0478

laura.arm@rescue.ee