



TÖÖ NR	11976P	OBJEKT			Ense F1 ja F2 rekonstrueerimine
TÖÖ KOOD	JTI139	AADRESS			Lääne maakond Lääne-Nigula vald Liivi ja Jõgisoo küla
KOOSTAS	R. Jasmin	FAIL			11976P_TP_EL-4-01_Asendiplaan
KONTROLLIS	-	MÕÕTKAVA	LEHT	JÖONIS	Asendiplaani eskiis
KOOSTATUD	27.06.2024				





- Olemasolevale mastile paigaldada 2 tõmmitsat 5 m kaugusele

X = 6522600  
005667 = Y

Ehitada maandus

34201.001.0105  
Kihmu

Olemasolev madalpinge õhuliin asendada AMKA 3x50+70 vastu

34201.001.1510  
Mõisimaa-Jaagu

Olemasolev puitmast M2 asendada uue puitmasti vastu

- TINGIMÄRKID
- KATASTRÜKSUSTE PIIRID
  - ASENDATAV MADALPINGEÕHULIN
  - PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS
  - MASTITUGI
  - MASTITÕMMITS
  - PUITMAST

















