



TRANSPORDIAMET

Jõhvi Vallavalitsus
johvi@johvi.ee
Kooli tn 2
41595, Jõhvi, Ida-Viru maakond

Teie 20.01.2026

Meie 27.01.2026 nr 7.1-1/26/961-2

**Riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukoha
km 164,47, riigitee 13136 Jõhvi-Uikala tee km
0,12-1,00 ja kohaliku Jaama tn (Kooli tn-Muru
tn) kergliiklustee ehitusloa eelnõu
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Kotinuka külas riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukoha km 164, 47, riigitee 13136 Jõhvi-Uikala tee km 0,12-1,00 kergliiklustee ja kohaliku Jaama tn (Kooli tn-Muru tn) kergliiklustee ehitusloa eelnõu (menetlus nr 531316, tee EHR kood 221500599).

Riigitee 13136 Jõhvi-Uikala tee km 0,12-1,00 kaitsevööndisse kavandatud kergliiklustee paikneb osaliselt riigitee alustel maaüksustel 13136 Jõhvi-Uikala tee (katastritunnus 25201:005:0082, 25201:005:0184, 25201:005:0228, 25201:005:0186).

Transpordiamet on 26.01.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/909-2 andnud nõuded riigitee 13136 Jõhvi-Uikala tee km 0,12-1,00 kaitsevööndisse jalgratta- ja jalgteede põhiprojekti koostamiseks.

Märgime, et käesolev menetlus käsitleb ainult riigitee 13136 km 0,12-1,00 kaitsevööndisse kavandatud kergliiklusteed ning ei hõlma projekti mahus kavandatud riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukohta ning Põllu ja Jaama tänavat riigiteega 1 ühendavat kogujateed.

Riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukohta ning Põllu ja Jaama tänavat riigiteega 1 ühendavat kogujateed käsitlevat projekti osa (liikluskorralduse joonis P062025_PP_TL-4-07-LK) menetletakse eraldiseisvana. Ühtlasi informeerime, et käesoleval hetkel viiakse läbi nimetatud projekti osa liiklusohutuse auditeerimist.

Selgituseks, et riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukoha ning Põllu ja Jaama tänavat riigiteega 1 ühendava kogujateed lahendus tugineb varem koostatud Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine”.


Transpordiamet on teemaplaneeringu täpsustamiseks 24.08.2021 kirjaga nr 1.1-3/21/377 väljastanud korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks“.

Lähtudes eeltoodust käsitletakse riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukoha ning Põllu ja Jaama tänavat riigiteega 1 ühendava kogujatee lahendust perspektiivse Jõhvi 2. liiklussõlme arendamise 1. etapina ja menetletakse eraldiseisvana.

Ehitusloa aluseks on „Riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukoha, riigitee 13136 Jõhvi-Uikala tee km 0,12-1,0 ja kohaliku Jaama tn (Kooli tn-Muru tn) kergliiklustee põhiprojekt“ (projekteerija BIMAP OÜ, töö nr P06-2025).

Võttes arvesse eeltoodut ja üksikute puuduste esinemist projektis ning lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid), **jätame ehitusloa kooskõlastamata.**

1. Riigitee 1 Tallinna-Narva tee (E20) ülekäigukoha ning Põllu ja Jaama tänavat riigiteega 1 ühendava kogujatee lahendust käsitlevat projekti osa menetletakse eraldiseisvana. Seetõttu palume tee kehandi jooniselt eemaldada eelpool nimetatud riigitee 1 ülekäiku ning kogujateed kujutavad ehitiste asukohad (vt allolev väljavõte).



2. Korrigeerida Rembli (25201:005:0183) kinnistu juurdepääsutee vertikaalplaneeringut (ristumisel kergliiklusteega) arvestusega, et kergliiklustee põikkalle ei tohi olla normides lubatust suurem (normid §48 (7)).
3. Esitada ehtisregistris isikliku kasutusõiguse (IKÕ) plaanid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Merike Joonsaar
peaspetsialist
planeerimise osakonna koostööstajate üksus

Merike Joonsaar
58627078, Merike.Joonsaar@transpordiamet.ee