Tingmärgid:



-Projekteeritud liitumiskilp
-Projekteeritud madalpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
-Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
-Kinnistu piir
-Olemasolev keskpinge maakaabelliin
-Olemasolev madalpinge maakaabeliin
-Olemasolev sidetrass
-Olemasolev veetrass
-Projekteeritud puurimiskaevik

Proj. liitumiskilp **LK234667**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele
-Kilbi uks peab avanema sõidutee suunas
-Paigaldada tarbija reservtoru: L=2m, Ø75, 450N

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil, Vt ristmeväli R4
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=34m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil, Vt ristmeväli R3
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=16m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil, Vt ristmeväli R2
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=34m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil, Vt ristmeväli R1
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=16m

AXPK 4G240 MPL436810
-AJ Alatskivi kool - LK234667
-L=199 m
-Sügavus tee all min 1.0m, haljasalal 0.7m

43 Aovere-Kallaste-Omedu tee
12601:004:0004

43 Aovere-Kallaste-Omedu tee L29
12601:001:0147

Tartu mnt 3
12601:001:0146

Tartu mnt 3a
58601:001:1039

Lasteaia tn 5a
58601:001:1155

Lasteaia tn 5
12601:004:0019

Lasteaia tn 4
12601:004:0468

Lasteaia tn 4a
58601:001:0783

Kase tn 6a
58601:001:0857

Lasteaia tn 7
12601:004:0039

Lasteaia tn 7a
58601:001:0252

Lasteaia tn 9a
58601:001:0274

N

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13124G). Koostamise aeg: 07.01.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ja normatiividele.
2. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
4. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevööndites, milles töötamine kooskõlastada vastava tehnovõrgu valdajaga.

Tellija: elektrilevi / ELEFASH		Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: **09.02.2025**
Töö nimetus:	Lossi tn 1a kinnistu liitumine elektrivõrguga, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 53726646 e-mail: andres.pukka@elram.ee	Töö nr: **LC3202** Joonise nr: **01**
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: **Andres Pukka** Kontrollija: **Andres Pukka**	Mõõtkava: **M 1:500/A3** Muudatus: **Ver 1**