



PÄÄSTEAMET

Eraisik
ausarhitektuur@gmail.com

Teie 05.05.2025 nr

Meie 12.05.2025 nr 7.2-3.1/2675-1

Hoone projekteerimine

Kirjutasite mõningad küsimused, mis puudutavad hoone evakuatsiooni ning ehitise projekteerimist selle vaatest – proovin küsimustele vastata.

Vastuseks esimesele küsimusele on jah, et kui 10 majutusk kohta teisel korrusel on vaja tagada teine nõuetele vastav evakuatsioonipääs.

Kuna punkt sätestab **hoone kasutajate arvu** siis ühe pääsuga oleks võimalik ainult siis kui on tegemist terves ehitises kuni 10 kasutajat (ehk kohvik + majutus).

Korruste kaupa seda punkti käsitleda hetkel kehtiva õigusakti sõnastuse järgi ei ole võimalik.

Lugupidamisega,

Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor