

Kirill Svjatinski

From: Aare Aas <aare.aas@vkg.ee>
Sent: 18. mai 2020. a. 20:20
To: Kirill Svjatinski
Subject: Re: Ed: Kiri nr NEV/42595-10
Attachments: TU-2_1.pdf; TU-3_0.pdf; Ettekirjutuse nr.6 asukoht. .jpg; IMG_20200505_162031.jpg; Evakuatsiooni trepikoda.jpg

Tere

Ettekirjutuse punkt nr.6 on seotud majutustegevusega, sest teisel korrusel asuv külalistemaja (II kasutusviis) pidi vastavalt seadusele olema eraldi tuletõkkeseptsioon ning omama kahte evakuatsioonitrepikoda.

Seoses sellega, et külalistemaja tegevus on alates 01.04.2020. a. lõpetatud, kuulub kogu hoone viienda kasutusviisi alla ning vastavalt 30.03.2017 a. Siseministri määruse nr.17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 12 lg 4 võivad hoone mõlemad korrused olla üks tuletõkkeseptsioon.

Arvestades, et viienda kasutusviisiga adminstratiivhoones on juba üks tulekindel evakuatsioonitrepikoda, ei ole vajadust rajada teist evakuatsioonitrepikoda, sest 30.03.2017 a. määruse nr. 17 § 44 lg 3 punkt 4 lubab viienda kasutusviisiga hoones netopinnaga alla 600m² ühte evakuatsiooni pääsu. Meie hoone esimese korruse netopind on 577m² ja teise korruse netopind on 560m².

Palume tutvuda meie poolt esitatud täiendavate andmetega ja muuta ettekirjutuse punkt nr.6 kehtetuks.

Parema ülevaate saamiseks lisame fotod ja hoone plaanid.

Lugupidamisega,

Aare Aas
Haldusjuht
VKG Elektrivõrgud OÜ
+372 716 6615
+372 5591 4383
www.vkgev.ee

On 22.04.2020 9:56, Maria.Orlova wrote:

Tere

siin on Päästeameti vastus. WD-sse lisan hiljem, kui ERP koosolek saab läbi.

Maria Orlova
juhatuse assistent

VKG Elektrivõrgud OÜ
716 6623, 5626 6623
maria.orlova@vkg.ee
www.vkgev.ee

Saatja: Kirill Svjatinski <Kirill.Svjatinski@rescue.ee>
Saadetud: kolmapäev, 22. aprill 2020 09:55
Adressaat: Maria.Orlova <maria.orlova@vkg.ee>
Teema: FW: Kiri nr NEV/42595-10

Tere

Ettekirjutuse punkt 6 ei ole seotud majutusruumidega vaid üldise evakuatsiooniga ning peab olema määratud tähtajaks täidetud.

Punkti 7 saan tunnistada kehtetuks.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET
Ida päästekeskus

Kirill Svjatinski
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
mob: +372 58603556

Vahtra 3121003 Narva Eesti
www.paasteamet.ee



From: Maria.Orlova <maria.orlova@vkg.ee>
Sent: Tuesday, April 21, 2020 5:32 PM
To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>
Cc: Aare.Aas <aare.aas@vkg.ee>
Subject: Kiri nr NEV/42595-10

Tere

saadame Teile kirja nr NEV/42595-10.

Maria Orlova
juhatuse assistent
VKG Elektrivõrgud OÜ
716 6623, 5626 6623
maria.orlova@vkg.ee
www.vkgev.ee