

Angelina Pällo

Saatja: Mati Männisalu <mati.mannisalu@narva-joesuu.ee>
Saatmisaeg: reede, 23. november 2018 12:15
Adressaat: Angelina Pällo
Teema: RE: Järelepärimine ettekirjutuste täitmistest
Manused: document(1).pdf; 2.korrus09.11.18.pdf

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Tere!

Austatud Angelina Pällo

Vastuseks pöördumisele, milles palute teavet selle kohta, et kas linn on täitnud talle antud ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3189-14 punktid 1, 2 ja 3 teavitame, et kahjuks ei ole neid täidetud kuna see ei oleks praegusel juhul enam otstarbekas avaliku raha kasutamine sel põhjusel, et linnavalitsus kavatses hiljemalt 2019 aasta II pooles siirduda uude rajatavasse kaubandus- ja ärihoonesse aadressil Poska 26 Narva-Jõesuu ning meile teadaoleva info kohaselt läheb olemasolev hoone lammutamisele.

Lisame vastava Narva-Jõesuu Vallavolikogu 26.09.2018 otsuse nr 57, millest nähtub, et linn võõrandab arendajale hoonestusõiguse (manuses). Praegu on käimas läbirääkimised arendajaga rendilepingu sõlmimiseks. Lisame uue linnavalitsuse kasutusse antava hooneosa ruumide plaani. Lisaks informeerime, Teid et käesoleval aastal on lõpetatud rendileping Narva Hambakliinikuga, kes rentis Koidu 25 I korrusel ruume.

Lugupidamisega

Mati Männisalu
aselinnapea
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu linn
Tel +372 392 9010; +372 508 4170
mati.mannisalu@narva-joesuu.ee

From: Angelina Pällo [mailto:Angelina.Pallo@rescue.ee]
Sent: Monday, November 19, 2018 11:12 AM
To: mati.mannisalu@narva-joesuu.ee
Subject: RE: Järelepärimine ettekirjutuste täitmistest

Tere

Tuletame meelde, et Teie poolt pole vastust laekunud all olevale kirjale.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Angelina Pällo

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 578 766 44

tel: +372 357 6103

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee



From: Angelina Pällo

Sent: Thursday, November 1, 2018 11:58 AM

To: Narva-Jõesuu Linnavalitsus <info@narva-joesuu.ee>

Cc: 'mati.mannisal@narva-joesuu.ee' <mati.mannisal@narva-joesuu.ee>

Subject: Järelepärimine ettekirjutuste täitmistest

Tere

Päästeameti Ida päästekeskus andis 27.10.2014 Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3189-14 hoone kohta, mis asub Koidu 25, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn.

Juhime tähelepanu, et Teie hoone kohta kehtivad ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3189-14 punktid 1, 2 ja 3.

Ettekirjutustega kohustati Teid:

1. paigaldama hoonesse kogu hoonet hõlmav evakuatsioonivalgustus vastavalt tehnilisele normile;
2. paigaldama hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) vastavalt tehnilisele normile;
3. moodustama hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid vastavalt tehnilisele normile.

Tuletame meelde, et ettekirjutuste täitmise tähtaeg oli juuni 2018!

Palume teavitada Ida päästkeskust ettekirjutuste täitmisest e-posti aadressile angelina.pallo@rescue.ee hiljemalt 08.11.2018.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästkeskus

Angelina Pällo

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 578 766 44

tel: +372 357 6103

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee

