



# Haljala Vallavalitsus

Lp Raili Lanno  
Päästeameti Ida päästekeskus  
Järelevalvebüroo peainspektor  
[raili.lanno@paasteamet.ee](mailto:raili.lanno@paasteamet.ee)

Teie 07.10.2025 nr 7.2-11.2/6211  
Meie 15.10.2025 nr 7-6/25/244-1

## Vastus märgukirjale

Haljala Vallavalitsusele 07.10.2025 laekunud Ida päästekeskuse märgukirja kohaselt Päästeameti Ida päästekeskus tuvastas ohutusjärelevalve käigus, et E- ehituse platvormilt ei ole leitav ega ettevõttel ei ole esitada tõendust selle kohta, et vedelgaasipaigaldisel oleks ehitus- ja kasutusluba.

25.01.2020 Haljala Vallavalitsus väljastas Kärnu külas Tööstuse kinnistul ehitusloa nr 2012271/02176, mille kohaselt lubati kinnistule ehitada teraviljahoidla ja vastuvõtu rajatis (ehr kood 221307181).

Menetlemisel lähtuti ehitusseadustik § 3 lg 3, mis sätestab, et funktsionaalselt koos toimivat ehituslikku kompleksi, mis võib koosneda nii hoonetest kui ka rajatistest, võib käesolevas seadustikus sätestatud teatise- ja loamenetlustes käsitleda ühe ehitisena.

Teraviljahoidla ja vastuvõtu rajatise ehitusprojekti koosseisus oli ka rajatav gaasipaigaldis.

Teraviljahoidla ja vastuvõtu ehitusprojekti seletuskiri p 9 sätestab, et projekteeritav kuivatikompleksi tehnoloogiliste seadmete tarbeks rajatakse kuivatile vedelgaasi mahuti koos gaasitrassiga. Vedelgaasimahutite mass on  $2 \times 2,5T = 5T$ .  
Ka asendiplaanil on vedelgaasimahutid välja toodud.

Päästeameti Ida päästekeskus (Alar Tetting) kooskõlastas ehitusloa väljastamise eelnõu ja ehitusprojekti 14.01.2020.

03.12.2019 on Alar Tetting menetluse käigus muuhulgas teinud alljärgneva märkuse:

*Gaasimahutid peavad olema aiaga ümbritsetud ning mahutid peavad olema nõuetekohaselt tähistatud. Anda info, kas kaks mahutit kokku annavad massi 5 tonni.*

Ehitisregistris on märges, et märkus on lahendatud.

20.04.2022 Haljala Vallavalitsus väljastas Kärnu külas Tööstuse kinnistul kasutusloa nr 2212371/06562, mille kohaselt rajatise kasutamine on lubatud.

Päästeameti Ida päästekeskus (Kristina Kazmin) kooskõlastas kasutusloa väljastamise eelnõu ja teostusdokumentatsiooni 05.04.2022.

Teostusdokumentatsiooni juurde on muuhulgas lisatud Vedelgaas OÜ poolt koostatud Aaspere Agro OÜ vedelgaasipaigaldise projekt 152\_TN\_GV ning teostusjoonis.

Arvestades eeltoodut, ei ole tegemist ebaseadusliku vedelgaasipaigaldisega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Jõgi  
ehitusspetsialist

Lisa: Aaspere Agro OÜ vedelgaasipaigaldise projekt 152\_TN\_GV ning teostusjoonis

+372 509 8813  
[tiit.jogi@haljala.ee](mailto:tiit.jogi@haljala.ee)

Teadmiseks: Roman Jürisaar, [roman@vedelgaas.ee](mailto:roman@vedelgaas.ee)