



Kõpu tee 10
39201:004:0844

ol.ol 48889 AXPK 4G50 L=120m
AJ Laisi F3 - jätkumuhv

ol.ol AXPK 4G50 L = 26m
jätkumuhv - 136029LK
uus tähis MPL431636

48889 AXPK 4G50 L = 2 / 4 m
jätkumuhv - JK69032
Kaitsetorus PVC75 450N L=2m
MPL431636 AXPK 4G50 L = 2 / 4 m
JK69032 - jätkumuhv
Kaitsetorus PVC75 450N L=2m

JK69032

Antsu
39201:004:0847

ol.ol 10 kV kaablid

Antsu mü:
puude ja võsa saagimine
ca 0,0069 ha
Suuremad puud 3 m pikkuseks
ja ladustada kaablitrassi kõrvale.
Võsa ladustada kinnistule
kaablitrassi kõrvale.

80 Heltemaa-Kärdla-Luidja tee
39201:004:4873

MPL431639 AXPK 4G120 L = 151 / 155 m
JK69032 - LK231672
Kaitsetorus PVC110 750N L=151m
ca 1 m sügavusel

Jüri
39201:004:0849

Jüri, Kalle ja Aadu mü-d:
võsa saagimine -
ca 0,03 ha.
Ladustada vastavalt kinnistule kaablitrassi kõrvale.

Kalle
39201:004:0852

LK231672
Tarbijakaabli jaoks reservturu
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks maantee poole.

MPL405413 AXPK 4G120 L = 11 / 15 m
LK231672 - LK233039
Kaitsetorud PVC110 750N L= 11 m
ca 1 m sügavusel

LK233039
Tarbijakaabli jaoks reservturu
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks maantee poole.

Aadu
39201:004:0851

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL	
	Olemasolev 0,4 kV maakaabel
	Olemasolev 10 kV maakaabel
	Projekteeritud 2 maakaabli kaitsetorus PVC D75 450N
	Projekteeritud jätkumuhv
	Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 750N
	Projekteeritud tarbijakaabli reservturu PVC D50 450N
	Projekteeritud 0,4 kV jaotuskilp
	Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp (sinisega on tegelik suurus)
	Võsa ja puude saagimine
	Kinnistu piir

Märkused:
- Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12635G.
- Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged.
- Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.
- Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paessesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellijä:	elektrilevi	Toovõtja:	enersense	Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	okt 2024
Too nimetus:	Aadu ja Kalle elamute liitumise tööprojekt. Jõeranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.	Reg nr:	11445550	Telefon:	5642985	Too nr:	LC2103 LC2104
Joonise nimetus:	Asendiplaan	e-mail:	ain.talts@enersense.com	Projekteerija:	Ain Talts	Joon nr:	001
						Möötkava:	1:400 (A3)