

Laur Kõiv


Saatja: Laur Kõiv
Saatmisaeg: esmaspäev, 29. aprill 2024 13:53
Adressaat: 'rene.ots@sideprojekt.ee'
Teema: RE: Vao Äripark

Tere


Oleme materjalid läbi vaadanud ning palume korrigeerida/täiendada.

Juhime tähelepanu, et Riigitee nr 1 teelõik km 9,0-10,20 oli Vao liiklussõlme ehitusobjekt 2017-2023 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast.

- Palume seletuskirjas kajastada/täiendada katete taastamise osa. Palume viidata ka seletuskirjas katendite taastamise osas projektile (K-Projekt AS, töö nr 17011, „Vao liiklussõlm“), lisaks seletuskirjas kajastada taastamise osas katendikonstruktsioonid/kirjeldused ning täiendada katendite taastamise osa vastavalt nõuetele.
- Palume asendiplaanil kajastada nn noolega kassis riigitee maaüksusele rajatava side maakaabelliini min sügavuse andmed (min 1,5) ja kaitsetoru tugevuse andmed (1250N).



- IKÕ asendiplaanilt puudub POS 1 tähis, palume lisada.



Palume edastada komplektne projekt, kas minu e-mailile, maantee@transpordiamet.ee või ehr.ee kaudu.

Parimate soovidega



Laur Kõiv
Peaspetsialist
Tehnovõrkude üksus
Planeerimise osakond
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)

From: Laur Kõiv
Sent: Thursday, April 18, 2024 3:26 PM
To: 'rene.ots@sideprojekt.ee' <rene.ots@sideprojekt.ee>
Subject: RE: Vao Äripark