

Sild Marit

Saatja: Andres Unn <Andres.Unn@transpordiamet.ee>
Saatmisaeg: Tuesday, 23 September 2025 14:12
Adressaat: Taavi Janno
Koopia: Sild Marit; Kermo Vinnikov
Teema: FW: Pärnu tulepaak 891 elektriliitumine
Manused: LC4076_Pärnu_tulepaak_891_Pärnu_linn_asendiplaan_001.dgn; LC4076_Pärnu_tulepaak_891_Pärnu_linn_asendiplaan_001.dwg; LC4076_Pärnu_tulepaak_891_Pärnu_linn_projekt.pdf

Tere

Transpordiamet annab kooskõlastuse Pärnu tulepaak 891 elektriliitumise projektile.

Lugupidamisega

Andres Unn
Tugiteenuste teenistus
Haldusosakonna haldur (tuletornid)
Mob: +372 5847 0611
andres.unn@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Transpordiamet
Teelise 4 / 10916 Tallinn



From: Taavi Janno <Taavi.Janno@rkas.ee>
Sent: Thursday, September 18, 2025 4:23 PM
To: Andres Unn <Andres.Unn@transpordiamet.ee>
Cc: Sild Marit <Marit.Sild@enersense.com>
Subject: Ed: Pärnu tulepaak 891 elektriliitumine

Tere

Edastan kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

Taavi Janno

energiateenuste ja toimepidevuse juht

tel +372 5335

8391

Tartu mnt 85, 10115 Tallinn

www.rkas.ee

Riigi Kinnisvara

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) võib sisaldada ärisaladust ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

Saatja: Sild Marit <Marit.Sild@enersense.com>

Saadetud: teisipäev, 16. september 2025 11:03

Adressaat: Taavi Janno <taavi.janno@rkas.ee>

Teema: Pärnu tulepaak 891 elektriliitumine

marit.sild@enersense.com saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere,

Saadan kooskõlastamiseks Pärnu tulepaak 891 kinnistu maakaabli ning liitumiskilbi asukoha joonise. Asendiplaani failid lisatud manusesse.

Liitumiskilp on projekteeritud õhuliinimasti jalandile, tulepaagi konstruktsiooni lähedusse

Paluks kirjalikku tagasisidet, kas antud lahendus on Teile sobilik?

Lisainfo:

Maakaabelliini kaitsevöönd on 1m kummalegi poole kaablit ning liitumiskilbil 2m kilbi välispinnast.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab Elektrilevi OÜ uue elektripaigaldise (0,4 kV maakaabel ning liitumiskilp) ehitamiseks sõlmima kinnistu omanikuga notariaalse maakasutuslepingu.

Notariaalse maakasutuslepingu sõlmimiseks võtab meie poolne maalepingute spetsialist Teiega ühendust ning lepib sobiva aja kokku.

Võimalik on sõlmida leping ka läbi arvuti, kaugtõestuse meetodil.

Notar valmistab ette dokumendid ja lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Elektrilevi.

Peale tööde lõppu taastatakse kinnistul endine olukord.

Lugupidamisega,

Marit Sild

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 58 857 211

E-mail: marit.sild@enersense.com

Energia 4, 80042 Pärnu linn. Eesti

www.enersense.ee



Meie privaatsuspoliitika, mis kirjeldab, kuidas me käsitleme klientide ja partnerite isikuandmeid, on saadaval [siin](#) ja muud privaatsuspoliitikad on saadaval www.enersense.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.