

Enne uue kaabli ühendamist lühistada Järavere-Vanakooli kinnistule suunduva liiniosa viimase tänavavalgusti kaabliotsad, et välistada kahesuunaline toide.

Paigaldada maakaabel AXPk 4G25, lahtisel meetodil, minimaalselt 1m sügavusele. L=13/18 m. Maakaabel paigaldada kogu kuni puurimiskaevikuni kaitsetorusse D50, 750N.

Alates TV mastist M8 ehitada välja AXPk 0,6/1kV 4G25 kuni TV mastini M10.

Taastada asfalt, orienteeruv maht 4,8 m2

Tee ületus paigaldada kinnisel meetodil Alates TV mastist M8 ehitada välja AXPk 0,6/1kV 4G25 kuni TV mastini M10.

Paigaldada maakaabel AXPk 4G25, lahtisel meetodil, minimaalselt 1m sügavusele, L=10/14 m. Maakaabel paigaldada kogu kuni puurimiskaevikuni kaitsetorusse D50, 750N.

Ettevaatust! Ristumine truubiga, vaata joonis 003.

Ettevaatust! Ristumine sidetrassiga ja olemasoleva tänavavalgustusekaabliga, vaata joonis 003.

Ø400 bet 65.34
64.72-64.54
Teeületus teostada kinnisel meetodil L=50m.



23401:001:0288
Järavere-Vanakooli

23401:001:0285
Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia tee

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,6/1 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,6/1 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev trüüp
- Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-99
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellijä:		Töövõtja:		Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	24.05.2024
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	05/24/008
Töö nimetus: Imavere tänavavalgustuse madalpingekaabel, Imavere küla, Järva vald, Järvamaa				E-mail:	liis.tammekand@enersense.com	Joon nr:	001
				Tel nr:	+372 56924605	Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan				Projekteeris:	Liis Tammekand		
				Kontrollis:	Janar Kubbi		