



TRANSPORDIAMET

Enersense Aktsiaselts
karmo.lillepold@gmail.com
Lõõtsa 12
11415, Tallinn, Harju maakond

Teie 07.05.2023

Meie 25.05.2023 nr 7.1-2/23/10225-2

**Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr
21132, 21168 maaüksuste piires ja tee
kaitsevööndis**

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud elektrirajatiste paigaldamine riigitee maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis: Käesolevas projektis on lahendatud Saare maakonnas, Saaremaa vallas Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV fiidri rekonstrueerimise III etapp.

Ristumine riigiteega nr 21132 Masa-Laimjala-Tumala km 21,64 kinniselt, kaitsetorus; km 22,6 õhuliini demontaaž teemaal ja tee kaitsevööndis.

Riigitee nr 21168 Kahtla-Ruhve km 2,43-3,58 õhuliini rekonstrueerimine olevas koridoris, tee kaitsevööndis. Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti tüüpnõuetele.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, **kooskõlastame** Enersense AS töö nr LR4907-3 „Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Ridala, Pahavalla, Mustla, Paju-Kurdla, Mägi-Kurdla, Laimjala, Nõmjala, Aaviku, Asva, Randvere ja Ruhve küla Saaremaa vald, Saare maakond. III etapp. Tööprojekt.“. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad elektrirajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetelega:

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Maanteed, veeteed, õhuruum – Juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – **Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks**. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
2. Transpordiamet on varasemalt kooskõlastanud:
 - Keskkonnaprojekt OÜ töö nr VT1423 „Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Z57N065“ Laimjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
 - Corle OÜ töö nr 2022_EC_Saaremaa EKS.NR.001 „VT1774 Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine“ Paju-Kurdla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
 - Enersense AS töö nr LP4907-1 „Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek,

- Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt“.
- Enersense AS tööd nr LR4907-2 „Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Oti, Kapra, Audla, Käo ja Ridala küla, Saaremaa vald, Saare maakond. II etapp. Tööprojekt.“ ja nr LR6150 “ Ratta mü kaitsme nimivoolu suurendamine Käo küla Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt“
3. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse tekstis, projektis ja/või kooskõlastuse lisas oleval kasutusõiguse plaanil kajastatud kilometraaži erinevuste korral tuleb lähtuda kooskõlastuses toodud asukohast.
 4. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
 - 4.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
 - 4.2. saada Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
 5. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
 6. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
 7. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
 8. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
 9. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
 10. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: Asendiplaan, Ristlõike joonis, Seletuskiri, IKÕ ala plaan

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee