



TRANSPORDIAMET

Lääneranna Vallavalitsus
vallavalitsus@laaneranna.ee
Jaama tn 1
90302, Pärnu maakond, Lääneranna
vald, Lihula linn

Teie 12.02.2026

Meie 13.02.2026 nr 7.1-2/26/2437-2

**Lääneranna valla Pagasi küla Vassaku puurkaev
ja veetorustik, menetlus nr 534609**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Lääneranna valla Pagasi küla Vassaku kinnistu (kat
tunnus 41102:001:0227) puurkaevu ja veetorustiku ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu ja
veetorustikku kavandatakse riigitee 16193 kaitsevööndisse km 7,9. Puurkaev jääb ca 55 meetri ja
veetorustik ca 20 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 6 m³.

Puurkaev ei jää riigitee teekaitsevööndisse. Rajatava veetorustiku asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille
ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud
tegevused vastavalt Ehs § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist.
Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt Ehs § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2611271/01420 ja **anname nõusoleku** riigitee
kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-
939.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee
kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee
ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee