



ETTEKIRJUTUS

Narva

14.02.2020 nr 7.2-6.4/294

Ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1424-1 punkti 5 kehtivuse peatamine

Päästeameti Ida päästekeskus andis 27.05.2016 Nakro OÜ'le, registrikoodiga 10013788 – edaspidi adressaat, ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1424-1 Kadastiku tn 57, Narva linnas asuva objekti kohta. Kõnealuse ettekirjutuse punktiga 5 kohustati adressaati paigaldama ehitisse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Nõude täitmise tähtaega pikendati, määrates nõude tähtajaks 20.02.2020.

Nakro OÜ esitas 26.07.2019 teate, et Kadastiku 57, Narva hoones on kasutusel vaid esimesed kaks korrust, muus osas on elekter välja lülitatud ning seadmete ja toodete ladustamist nendel korrustel ei toimu. Teostasime 29.01.2020 järelkontrolli ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1424-1 punkti 5 täitmise üle. Tuvastasime, et ATS on paigaldatud I ja II korrusele. Seega on kõnealune ettekirjutus osaliselt täidetud ning täitmata osa suhtes ei ole käesoleval hetkel otstarbekas nõuet täita, kuna need on seotud III ja IV korrustega, mida ei kasutata.

Tuginedes menetluses kogutud andmetele ja esitatud dokumentidele ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 65 lõikele 3

otsustas:

1. Lugeda osaliselt täidetuks 27.05.2016 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1424-1 punkt 5, st I ja II korruse ulatuses loetakse nõue täidetuks.
2. Peatada faktiliste asjaolude muutumisest 27.05.2016 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1424-1 punkt 5 täitmata osas st automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise nõue III ja IV korruse ulatuses, kuni vastava ala kasutusele võtmiseni.

Juhul, kui kõnealuse ehitise III ja/või IV korrust hakatakse taas kasutama, sh osaliselt või laona, peab olema tõendatud selle ohutus st täidetud eelpool peatatud riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku ettekirjutuse nõue täielikult või ehitise osaga seotud osa.

Peatatud ettekirjutuse nõude täitmisest, sh osalisest täitmisest palume koheselt teavitada Päästeameti Ida päästekeskust.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124

Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski
ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Käesolev haldusakt on edastatud elektroonselt:

1. Nakro OÜ, nakro@nakro.ee;
2. Nakro OÜ, Andrei Tšatšašvili, andrei_tsatsasvi@mail.ru.

tel 58603556
kirill.svjatinski@rescue.ee