



TERVISEAMET

Saku Vallavalitsus
edastatud läbi ehitisregistri

28.05.2024 nr 9.3-1/24/5300-2

Vastus kasutusloa taotlusele nr 2411371/05123

Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitas ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) [ehitusseadustiku § 127](#) lõike 2 kohaselt puurkaevule kasutusloa taotluse nr 2411371/05123 (edaspidi taotlus), menetluses nr 431647. Eelnimetatud ehitusseadustiku paragrahvi kohaselt kooskõlastab amet ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse juhul kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Kuu tee 2a maaüksusel (71901:001:0777) asuvale puurkaevule katastrinumbriga 71881, mis avab Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihti. Puurkaev on mõeldud Tariku ja Tarikupõllu maaüksuste detailplaneeringu ala elamute varustamiseks olmeveega.

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Sama paragrahvi lg 1 p 5 kohaselt, kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks.

Puurkaevust nr 71881 võetud proovide katseprotokollide kohaselt ületas põhjavee raua sisaldus 280 µg/l joogivee kvaliteedi piirnormi 200 µg/l. Teavet veetöötamise olemasolu kohta ei ole esitatud. Amet juhib tähelepanu, et vastavalt veeseaduse § 85 lg 1 peab joogivesi vastama sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61) nõuetele. Määruse nr 61 § 2 lg 5 kohaselt ei tohi joogivee käitlemisel joogiveega kokkupuutuvad veevarustussüsteemi seadmed, veepuhastuskemikaalid, vahendid ja materjalid ning nende tootmiseks kasutatavad lähteained ja koostised halvendada joogivee kvaliteeti ega ohustada inimese tervist otseselt või kaudselt.

Amet palub taotlust täiendada Kuu tee 2a puurkaevpumpas kasutatavate või planeeritavate veetöötlusseadmete ja veepuhastuskemikaalide kirjeldusega ning olemasolul veetöötlusjaamast väljuvast veest teostatud näitaja „raud“ tulemustega. Amet ei kooskõlasta hetkel kasutusloa taotlust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Lilleallik
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

+372 794 3500
liis.lilleallik@terviseamet.ee