



# Turvavalgustussüsteemi igakuine kontroll ja hooldus

## SÜNDMUSE Nr.1

Noorus OÜ	Aadress L-Koidula21	
		28.06.2018a
Valvetechniku nimi V. Shamov	Töötõendi nr	

**Hinnang:** "K" -korras; "P" -puudus; "O" -oluline puudus; "ET" -elu- või tulehohtlik puudus; "X" - ei esine

Jrk. nr.	Hooldustöö nimetus ja/või hooldava(te) seadme(te) nimetus	Testitud	Hooldatud	Rikkis	Hinnang
1	Turvavalgustite osaline test ¼ aku nominaalajast	43 tk.			K
2	Turvavalgustite täielik test aku nominaalaja jooksul				

Töö kirjeldus, Asendatud seadmed/kasutat: Elektrikatkestus 15 min, märgi ja valgusti olemasolu, puhtuse ja funktsioneerimise kontroll.

Puudused/märkused:


Visualne kontroll läbi viidud kõikidele ruumide

Andis üle;



Nimi, allkiri V. Shamov

Võttis vastu;



Nimi ja allkiri S.Loginov

## Hooldusaruande lisa nr.1

Turvavalgustuse kuu kontrollakt 28.06.2018a

LIIVARAND SPA HOTELL

L. KOIDULA 21 NARVA- JÕESUU

TEST - Elektrikatkestus 15min, puhtuse ja funkts.kontroll.

Valgusti number	V asukoht	V tüüp	Režiim	Lambi tüüp	Aku tüüp	Valgusti vastuvõttu test	Töö lühikirjeldus
<b>1 KORRUS HOTELL OSA</b>							
E1	Коридор, лев. корпус-ресепшн	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E2	Ресепшн, выход на улицу	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E3	Коридор, пр. корпус- ресепшн	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E4	Гл.эвак.лестница -ресепшн	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E5	Коридор, пр. корпус-фойе конф	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E6	Эвак.лестница 2-коридор	DP-630LED	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 1.0Ah	28.06.18a	TEST
<b>1 KORRUS restoran OSA</b>							
E7	Фойе конфзал-выход на улицу	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E8	Ресторан-фойе конфзал	DP-630LED	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 1.0Ah	25.06.18a	TEST
E9	Конфзал-фойе конфзал	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E10	Конфзал-коридор	DP-630LED	Püsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E11	Коридор-выход на улицу	DP-630LED	Püsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E12	Коридор - от кабинетов	DP-630LED	Püsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E13	Прием товара-выход на улицу	DP-630LED	Püsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E14	Кухня коридор-прием товара	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E15	Кухня- коридор	EATON CL2MNM42	Püsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
<b>2 KORRUS HOTELL OSA</b>							

E16	Коридор, лев. корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E17	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E18	Коридор, пр. корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E19	Коридор, пр. корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>3 KORRUS HOTELL OSA</b>						
E20	Коридор, лев. корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E21	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E22	Коридор, пр. корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E23	Коридор, пр. корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>4 KORRUS HOTELL OSA</b>						
E24	Коридор, лев. корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E25	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E26	Коридор, пр. корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E27	Коридор, пр. корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>5 KORRUS HOTELL OSA</b>						
E28	Коридор, лев. корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E29	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E30	Коридор, пр. корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E31	Коридор, пр. корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>TSOKOLL KORRUS SPA OSA</b>						
E32	Коридор ресепшн -выход на ул	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E33	Ресепшн СПА	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E34	Раздевалка-Коридор ресепшн	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E35	Коридор бассейнов- ресепшн	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E36	Коридор кабинетов-ресепшн	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E37	Кабинеты-Коридор	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E38	Коридор кабинетов-эвак.лестн	DNTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
	<b>TSOKOLL KORRUS PESUMAJA OSA</b>						
E39	Фойе прачки- эвак. лестница	NORTHCLIFFE	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	25.06.18a	TEST
E40	Раздевалки - фойе прачки	NORTHCLIFFE	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	25.06.18a	TEST
E41	Фойе прачки -склад( гараж)	NORTHCLIFFE	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	25.06.18a	TEST

E42	Склад(гараж)- выход на улицу	DP-630LED	Пüsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
	<b>TSOKOLL KORRUS EVAKUATSIOON TREPP</b>						
E43	Эвак.лестница-выход улице		Пüsirežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
	Objekti vastutav isiku nimi - S.Loginov						

*[Handwritten signature]*

# Turvavalgustussüsteemi igakuine kontroll ja hooldus

## SÜNDMUSE Nr.2

Noorus OÜ	Address L-Koidula21	
		25.07.2018a
Valvetechniku nimi V. Shamov	Töötõendi nr	



**Hinnang:** "K" -korras; "P" -puudus; "O" -oluline puudus; "ET" -elu- või tulehohtlik puudus; "X" - ei esine

Jrk. nr.	Hooldustöö nimetus ja/või hooldava(te) seadme(te) nimetus	Testitud	Hooldatud	Rikkis	Hinnang
1	Turvavalgustite osaline test ¼ aku nominaalajast	43 tk.			K
2	Turvavalgustite täielik test aku nominaalaja jooksul				

Töö kirjeldus, Asendatud seadmed/kasutatud Elektrikatkestus 15 min, märgi ja valgusti olemasolu, puhtuse ja funktsioneerimise kontroll.

Puudused/märkused:

Visualne kontroll läbi viidud kõikidele ruumide

Andis üle;	 Nimi, allkiri V. Shamov	Võttis vastu;	 Nimi ja allkiri S. Loginov
------------	--	---------------	--

# Hooldusaruande lisa nr.1

## Turvavalgustuse kuu kontrollakt 25.07.2018a

LIIVARAND SPA HOTELL

L. KOIDLULA 21 NARVA- JÕESUU

TEST - Elektrikatkestus 15min, puhtuse ja funkts.kontroll.

Valgusti number	V asukoht	V tüüp	Režiim	Lambi tüüp	Aku tüüp	Valgusti vastuvõttu test	Töö lühikirjeldus
<b>1 KORRUS HOTELL OSA</b>							
E1	Коридор, лев.корпус-ресепшн	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E2	Ресепшн, выход на улицу	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E3	Коридор, пр.корпус- ресепшн	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E4	Гл.эвак.лестница -ресепшн	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E5	Коридор, пр.корпус-фойе конф	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E6	Эвак.лестница 2-коридор	DP-630LED	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 1.0Ah	28.06.18a	TEST
<b>1 KORRUS restoran OSA</b>							
E7	Фойе конфзал-выход на улицу	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E8	Ресторан-фойе конфзал	DP-630LED	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 1.0Ah	25.06.18a	TEST
E9	Конфзал-фойе конфзал	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E10	Конфзал-коридор	DP-630LED	Пüsirežим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E11	Коридор-выход на улицу	DP-630LED	Пüsirežим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E12	Коридор - от кабинетов	DP-630LED	Пüsirežим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E13	Прием товара-выход на улицу	DP-630LED	Пüsirežим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
E14	Кухня коридор-прием товара	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E15	Кухня- коридор	EATON CL2MNM42	Пüsirežим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
<b>2 KORRUS HOTELL OSA</b>							

E16	Коридор, лев.корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	K15 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E17	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E18	Коридор, пр.корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E19	Коридор, пр.корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>3 KORRUS HOTELL OSA</b>						
E20	Коридор, лев.корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E21	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E22	Коридор, пр.корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E23	Коридор, пр.корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>4 KORRUS HOTELL OSA</b>						
E24	Коридор, лев.корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E25	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E26	Коридор, пр.корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E27	Коридор, пр.корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>5 KORRUS HOTELL OSA</b>						
E28	Коридор, лев.корпус-фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E29	Фойе - гл.эвак. лестница	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	08.10.2017	TEST
E30	Коридор, пр.корпус- фойе	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
E31	Коридор, пр.корпус- эвак.лестн	EATON CL2MNM42	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	11.02.2018	TEST
	<b>TSOKOLL KORRUS SPA OSA</b>						
E32	Коридор ресепшн -выход на ур	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E33	Ресепшн СПА	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E34	Раздевалка-Коридор ресепшн	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E35	Коридор бассейнов-ресепшн	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E36	Коридор кабинетов-ресепшн	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E37	Кабинеты-Коридор	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
E38	Коридор кабинетов-эвак.лестн	NTEC S M1 301MS	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	18.04.2018	TEST
	<b>TSOKOLL KORRUS PESUMAJA OSA</b>						
E39	Фойе прачки- эвак. лестница	NORTHCLIFFE	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	25.06.18a	TEST
E40	Раздевалки - фойе прачки	NORTHCLIFFE	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	25.06.18a	TEST
E41	Фойе прачки -склад( гараж)	NORTHCLIFFE	Püsurežim 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	25.06.18a	TEST



E42	Склад(гараж)- выход на улицу	DP-630LED	Пүсиреžим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
<b>TSOKOLL KORRUS EVAKUATSIOON TREPP</b>							
E43	Эвак.лестница-выход, улицу		Пүсиреžим 1h	12 LED	3.6VNi-Cd 0.8Ah	28.06.18a	TEST
Objekti vastutav isiku nimi - S.Loginov							

