

Saatja: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Saadetud: 09.06.2022 15:47
Adressaat: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>
Teema: FW: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine
Manused: 22008_TP_EL-4-01_asend_30.05.dwg

Tere Anne
Palun registreeri see mulle täitmiseks.
Arvo Veltri

From: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Thursday, June 9, 2022 3:45 PM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine

Tere.

Kirjutan seoses tööga "Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine." Transpordiamet on väljastanud Nõudeid välisvalgustuse projekti koostamiseks 28.04.2022 nr 7.1-2/22/7181-2.

Enne kogu vajaliku projekti dokumentatsiooni saatmist Transpordiametile kooskõlastamisele, sooviks kooskõlastada/täpsustada õhuliinkaabli trassi ja valgustusmastide asukohta. Arutame Harku valla ametnikuga, kas Transpordiamet võimaldab rajada valgustust mere poolsele alale või pigem kaaluda valgustuse rajamist maa poolsele alale? Oleme käinud kohapeal mitu korda ja valisime looduses valgustusmastidele asukohti nii, et need ei segaks puudele ja peaks kärpima vähem oksid. Saadan projekti asendiplaani läbivaatamiseks, sooviks saada Teie arvamust.

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee
tel. 56651037