Tartu tn 4a
82301:002:0630

Tõrva haigla alajaam

Tartu tn 6
82301:002:0520

LK234783
1-kohaline voolutrafodega, soklil reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø110 450 N 2 m
Kilp paigladada ol. olevale kõrgusele

Õhnekalda
82301:002:0002

Tartu tn 4b
82401:001:0504

MPL437050 Al 4G240 61/68 m

ETTEVAATUST!
*Veetrass, tagada püstsuunas min 0,3 m*

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 35 m

Reservtoru
PVC Ø160 450 N 61 m

ETTEVAATUST!
*Sidekanalisatsioon, tagada püstsuunas min 0,2 m*

KM 0,05

Tartu tn 2a
82301:002:0660

Paigaldus ol. olevas kaablitunnelis ca 13 m

Tartu tn 4
82301:002:0670

KM 0,02

Tartu tn 1
82301:005:1320

73 Tõrva-Pikasilla tee L1
82301:001:0034

Tartu tn 2
82301:002:0450

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad riigitee nr 73 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.

## Tingmärke

- 1W1 — Proj. MP maakaabelliin
- Proj. liitumiskapp
- Proj. reservtoru
- Proj. kaitsetoru (750 N)

- Ol. olev MP kaabel
- Ol. olev KP kaabel
- S — Ol. olev sidekanalisatsioon
- K — Ol. olev kanalisatsioon
- SK — Ol. olev sadeveekanalisatsioon
- V — Ol. olev veetorustik
- T — Ol. olev soojatorustik
- Katastriüksuse piir

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | **Taru tn 6 elektriautode laadimistaristu elektriliitumine Tõrva linnas Tõrva vallas Valgamaal** | | | | Tellija | **Elektrilevi OÜ** |
| LEONHARD WEISS | Joonis | **Asendiplaan** | | | Joonise nr | **LC3192-1** |
| LEONHARD WEISS OÜ<br>E-post estonia@leonhard-weiss.com<br>Telefon +372 601 2285<br>Registrikood 12083348 | Projekteeris | **K. Kangro** | | 19.02.2025 | +372 53045971 | Mõõtkava M 1:250 |
| | Kontrollis | **K. Kangro** | | | +372 53045971 | Staadium |
| | Projektijuht | | | | | Keel EST / Leht 1 / Lehti 1 |