

Toimivusdeklaratsioon nr 2013/05-CPR/001-ET

(vastavalt ehitustoodete määrusele nr 305/2011)

- Tootetüüp** 35 – tuletõkkevahud
- Tüübi-, partii- või seerianumber** Vaata pakendilt
- Kasutusala** Kombineeritud/kaablite tuletõkkevaht
- Kaubanduslik nimetus** **PYROSIT® NG**
Tootja OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden / Sauerland
Saksamaa Liitvabariik
- Volitatud esindaja** Herstellwerk Z
- Toimivuse püsivuse hindamise süsteem** Süsteem 1
- Teavitatud asutus MPA Braunschweig, kood 0761, on teostanud Euroopa tehnilise hinnangu juhiste ETAG 026-2 ja Euroopa tehnilise hinnangu ETA-11/0527 ehitustoote, tootmisüksuse ja tootmisüksuse sisese kvaliteedikontrolli esmased testid ning jälgib ja hindab pidevalt tehase kvaliteedikontrolli toimivuse hindamise ja püsivuse süsteemi 1 alusel ning on väljastanud EU-vastavusdeklaratsiooni **0761 – CPD – 0211**.

8. Deklareeritud toimivus


Põhiomadused	toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Põlemiskäitumine	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsivus	Kuni EI 120 – vt detailselt ETA-11/0527	EN 13501-1
Kasutusliik	Z ₁	ETAG 026-2

- Punktides 1 ja 3 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 toodud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Menden, 01.07.2013

ppa. 
Matthias Gerstberger
Leitung Innovation & Marketing

i.V. 
Stefan Ring
Produktmanagement BSS