

KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P _{inst} [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	S1	SIESTUS LK-ST (3x16A)	1,5		AXPK4G16
	TÜÜP 1+2 PIKSE/LIIGINGEPIIRIKUD, OVR T1 3L Iimp=25kA, Up=1,5kV				
	1	VALGUSTUS nr.1-17	0,2	B10	AXPK4G16
	2	VALGUSTUS nr.18-34	0,2	B10	AXPK4G16
	3	VALGUSTUSE JUHTIMINE ASTROKELLAGA	0,1	B2	

KILBI KORPUS CDC040 koos montaaziplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	16 A	VÄLJAVIIGUD	ALT
Pinst	1,5 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	1,5 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-C	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Tellija:Saarde Vallavalitsus

Objekt:Riigitee nr.6 Valga-Uulu, km 91,42-92,73, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk.

Joonis:Jaotuskeskus VJK

E

Tel. 44 73 670
Tel. 44 32 550
Reg. nr. EL10052831-0001

Koostas:M. Borissova

Joonestas:

Kontrollis:

Joonise nr.:EL-3

Töö nr.:02/25-V03

Stadium:PP

Leht:1

Lehti:1

Muud:

Kuup:17.03.2025