



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel
Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 17.04.2024 nr 8-4/9975/2024-9

Meie 15.05.2024 nr 7.2-3.4/2230-2

**Pärnu linnas Kibuvitsa tn 17
detailplaneering**

Austatud Kaido Koppel

Pääteseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Artestplan OÜ koostatud töö nr DP 01/2023 Pärnu maakond, Pärnu linn, Kibuvitsa tn 17 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Planeeringu tuleohutuse osas on viidatud kehtetu Siseministri 18. augusti 2010.a. määrusele nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ Palun parandada.
2. Ehitistevaheline kuja määramata.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 9.
3. Välise tulekustutusvee lahendus peab olema kooskõlas siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetega mitte standard EVS 812-6:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6:Tuletõrje veevarustus nõuetega. Palun parandada.

Päästeameti Lääne päästeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Raud

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästekeskus

Anastasia Raud

+372 5334 5835

anastasia.raud@rescue.ee