



PÄÄSTEAMET

ASUTUSESISEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 07.08.2025

Kehtib kuni: 07.08.2030

Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 17

Teabevaldaja: Päästeamet

Janno Levet
PZU Kindlustus
janno@kahjud.ee

Teie: 25.07.2025

Meie: 07.08.2025 nr 7.2-4.3/4710-1

Tulekahjuasjaolud

Kinnitame, et 18.07.2025 kell 13.20 (väljakutse aeg) toimus tulekahju Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas Tehase 1 asuvas tööstushoones. Tehase 1 ja Tehase 1B asuvad hooned on omavahel kokku ehitatud.

Tulekahjuasjaolud ei ole tänaseks lõpuni selged. Tulekahju sai alguse Elvarem OÜ (10186218) kasutatavast hooneosast, eeldatavalt hoone tagant välisfassaadist. Uurimisel on kaks versiooni – lahtise tule kasutamine (suitsetamine, laste mäng tulega, süütamine) ja elektriahju ventilatsioonitorust lendunud sädeme sattumine puidust voodrilaudade vahele või ka katusepleki alla. Põlevvedeliku kasutamise tunnuseid hoone seinääärses piirkonnas meie ei tuvastanud.

Uurimises on veel hulk küsimusi, millele otsime jätkuvalt vastuseid. Tulekahjuasjaolude täpsustamise korral saadame Teile täpsustatud info.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Sepajõe
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

57 234 366, tanel.sepajoe@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 339 1900 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /

Registrikood 70000585