

ELERING AS TEHNILISED TINGIMUSED Nr: 12-9/2023/47
06.02.2023

Kooskõlastuse taotleja:
Taotleja aadress:

Riigimetsa Majandamise Keskus
Mõisa, Sagadi küla, Haljala vald, 45403
Lääne-Viru maakond

Taotleja telefon:

5301 0834

Taotleja E-Mail:

bert.holm@rmk.ee

Objekti iseloomustus:

Võiküla-Tusti/ Võiküla-Orissaare pinnasetee tugevdamine

1. Projekteeritavale alale ulatuvad Elering AS 110kV kaheaheelaliste õhuliinide Võiküla - Tusti L172/Võiküla - Orissaare L173 kaitsevöönd, mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole;
2. Projekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud üldplaneeringut, tehnovõrkude detailplaneeringuid ja servituudialasid;
3. Projekti koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitisekaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitisekaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" (Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi);
4. Kaevetööd õhuliini masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 5m ei ole lubatud;
5. Kaevetöödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet, läbikaevatud maandurid tuleb taastada;
6. Pinnastee planeerida mitte lähemale kui 5 meetrit õhuliini elementidest (mast, tõmmits, masti vundament).
7. Pinnastee ehitamisel arvestada, et tee ristumisel õhuliiniga peab olema tagatud vähemalt 6 meetrine gabariit tee ja 110 kV õhuliini alumise juhtme vahel juhtme temperatuuril +60°C;
8. Kommunikatsioonide projekteerimisel võib 110 kV õhuliini kaitsevööndis kommunikatsioone paigaldada mitte lähemale kui 5 m masti vundamendist. Kaevetöödel mitte vigastada 110 kV ÕL masti maanduskontuuri;
9. Projekti koostamise käigus saab informatsiooni olemasolevate Elering AS liinide ja seadmete kohta piirkonna käidukorraldajalt tel. 715 1310, 539 44581;
10. Projekti kooskõlastamiseks esitada projekti tehnovõrkude graafiline osa (asendiplaan kooslõigete ja ristumise lahendusega) ning seletuskiri vastava osaga digitaalsel kujul (dwg). Failid saata aadressile vho.kooskolastused@elering.ee;
11. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt;
12. Taotluse vorm, esitada e-posti aadressile vho.kooskolastused@elering.ee.

Koostas: Mart Gabrel

/allkirjastatud digitaalselt/

Erki Autalu
Elering AS
Põhja piirkonna liinide käidukorraldaja
tel. 715 1310