

Tiiu Varik-Sau

Saatja: Annika Palu <Annika.Palu@rkas.ee>
Saatmisaeg: 24. september 2018. a. 15:40
Adressaat: Tiiu Varik-Sau
Teema: RE: Rapla Päästekomando ettekirjutused

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Kategooriad: Objekti kontroll

Tere

Uurisin tööde järge ning kahjuks pean ütlema, et Järvakandis on akna vahetus viibinud. Teostaja sõnul ei saa tehastest tooteid kätte ning lükatakse tähtaegu edasi. Seega seal on tööd hetkel veel teostamisel.

Rapla komando osas ootan tehnohoolduselt veel kinnitusi ning akte.

Palun täpsustada, mida on mõeldud ATS-i vastutava isiku puhul? Kas seadmete korrasoleku eest vastutav või päeviku pidamise eest vastutav isik?

Tervitades

Annika Palu
Lääne piirkonna kinnisvarahaldur
tel +372 523 8048
Õhtu põik 5, 80010 Pärnu
www.rkas.ee

 **Riigi Kinnisvara**

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) võib sisaldada ärisaladust ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Tiiu Varik-Sau <tiiu.varik-sau@rescue.ee>
Sent: Friday, September 21, 2018 11:12 AM
To: Annika Palu <Annika.Palu@rkas.ee>; .info <info@rkas.ee>
Subject: FW: Rapla Päästekomando ettekirjutused

Tere

Tänaseks peavad olema nii Rapla Päästekomando kui Järvakandi Päästekomando ettekirjutused täidetud. Millal võiks toimuda järelkontroll?

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET
Lääne päästekeskus
Ohutusjärelvalve büroo

Tiiu Varik-Sau
peainspektor

Mob: +372 59183308

Tel: +372 489 2005

Kevade 10, Sulupere 79529

www.paasteamet.ee

From: Tiiu Varik

Sent: Tuesday, June 12, 2018 10:07 AM

To: 'Annika Palu' <Annika.Palu@rkas.ee>

Cc: 'info@rkas.ee' <info@rkas.ee>

Subject: Rapla Päästekomando ettekirjutused

Tere

Tuletan meelde, et ootan Rapla komando ettekirjutuste täitmiste kohta järgmist :

1. ATS nõuetele vastavuse kohta esitada koopia teostatud tööde aktist, mis tõendab, et puudused on likvideeritud;
2. Tuletõrje voolikusüsteemi nõuetele vastavuse kohta esitada koopia uuest kontroll aktist, mis tõendab, et puudused on likvideeritud;
3. Pääste/keskkonna kontori osa III korrusele ei ole tulekustutit paigaldatud;
4. Sulused korras;
5. Kes on ATS vastutav isik?

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lääne päästikeskus

Ohutusjärelvalve büroo

Tiiu Varik

peainspektor

Mob: +372 59183308

Tel: +372 489 2005

Kevade 10, Sulupere 79529

www.paasteamet.ee