



Tingmärke

- | | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | Projekteeritud komplektalajaam | | Olev MP õhuliin |
| | Projekteeritud MP maakaabelliin (3 kaablit trassis) | | Olev sidekanalisatsioon |
| | Projekteeritud MP maakaabelliin (2 kaablit trassis) | | Tööst väljas olev sidekaabel |
| | Projekteeritud MP maakaabelliin | | Olev 35 kV õhuliin |
| | Projekteeritud KP maakaabelliin | | Katastrirüksuse piir |
| | Projekteeritud kaitsetoru (1250 N) | | Kaablimärketulp |
| | Projekteeritud kaitsetoru (750 N) | | |
| | Projekteeritud tõmmits | | |
| | Demonteeritav MP õhuliin | | |

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt: Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põivamaal (II etapp)				Tellijä: Elektrilevi OÜ	
Joonis: Asendiplaani vaated 23-24				Joonise nr: IP6203-K2-1	
Projekteeris:	K. Kangro	13.08.2024	+372 53045971	Möölkava:	M 1:500/1:750
Kontrollis:	K. Maaten		+372 512 7053	Stadium:	
Projekti juht:				Keel:	Leht 12
				EST:	Leht 12

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telefon: +372 601 2285
Registrikood: 12083348