



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

06.02.2026 nr 7.2-6.4/9

Ettekirjutuse kehtetuks tunnistamine ja haldusmenetluse lõpetamine

Päästeameti ida päästekeskus on andnud Osaühingule Monteerija 14.04.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/631, millega on peatanud 25.09.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 nõudepunktide nr 2, nr 3 ja nr 4 kehtivuse.

Kinnistusraamatu andmetel on 21.08.2020 tehtud kanne omanikuvahtusest. Äriregistri andmetel on 25.08.2025 kustutatud juriidiline isik. Ettekirjutuse nõudepunktiga 2 on kohustanud haldusorgan OÜ Monteerija (endist hooneomanikku) paigaldama evakuatsioonivalgustuse Sillamäel L. Tolstoi tn 7a asuva hoone väljumisteede ühiskasutuses olevatele aladele vastavalt tuleohutusnõuetele. Sama ettekirjutuse nõudepunktiga 3 on kohustanud haldusorgan adressaati tagama ohutu evakuatsiooni Sillamäel L. Tolstoi tn 7a asuva hoone kontoriruumi hädaväljapääsu kaudu selliselt, et hädaväljapääsuks kasutava valgusava kõrgus oleks 600 millimeetrit ja selle laius oleks 500 millimeetrit ning hädaväljapääs oleks tuleohutusmargiga tähistatud. Ettekirjutuse nõudepunktiga 4 on kohustanud haldusorgan moodustama Sillamäel L. Tolstoi tn 7a asuva hoone laoruumidest omaette tuletõkkesektiooni, eraldades laoruumid bürooruumidest tuletõkkeuksega.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti ida päästekeskus, arvestades muutunud asjaoluga ning juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikega 3

otsustas:

1. Uuendada haldusmenetluse ja tunnistada algusest peale kehtetuks 14.04.2020 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/631 ehk 25.09.2018 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 nõudepunktid nr 2, nr 3 ja nr 4.

Seoses nõudepunktide nr 2, nr 3 ja nr 4 kehtetuks tunnistamisega lõpetab Päästeameti ida päästekeskus haldusmenetluse nr 7.2-5.4/2413 haldusmenetluse seaduse § 61 lõike 2 alusel.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, info@paasteamet.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41598 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Osaühing Monteerija, sergei.monteerija@gmail.com.

Teadmiseks: sergei.monteerija@gmail.com.

+372 5860 2188
irina.belik@paasteamet.ee