



Imatra Elekter AS, Tööstuse 2, Haapsalu 90506, tel. 7150180, 6061840
Reg.nr. 10224137, KMKR nr. EE100396740
Swedbank EE862200001120143684, SEB Pank EE401010602003828004
Luminor EE141700017001816341

Juhani Elektritööde OÜ

Pargi 19, Saku

Email: juhan.oja@mail.ee

Telefon: +3725299723

KOOSKÕLASTUS nr.	8768
Kooskõlastuse kuupäev:	12.11.2020
Töö nr:	JO-05-2020
Töö sisu:	Rohuneeme tee 112 ja Püünsi tee 2a ning Rohuneeme tee 112a, Püünsi tee 2b elektrivarustus
Joonise nr:	JO-05-2020-ELV-01-v1_Rohuneeme 112_24.09.2020
Joonise sisu:	Elektri - ja sidevarustus
Aadress:	Rohuneeme tee 112, Püünsi tee 2a
Stadium:	Põhiprojekt
Kuupäev:	28.09.2020

Kooskõlastatud tingimused:

- 10 päeva enne ehitus- ja kaevetööde algust elektripaigaldise kaitsevööndis esitada taotlus ja vormistada luba. Taotluse saab edastada Imatra Elekter AS kodulehel (www.imatraelekter.ee)
- Töökohal peab olema Imatra Elekter AS kooskõlastatud projekt
- Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest
- Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi

Lugupidamisega

Ants Heinsaar (Võrguteenuste spetsialist)

/allkirjastatud digitaalselt/