



PÄÄSTEAMET

Triin Matsalu
Märjamaa Vallavalitsus
marjamaa@marjamaa.ee

Teie 19.06.2024 nr 7-1.3/2040

Meie 09.07.2024 nr 7.2-3.4/4117-2

**Pajaka külas Pajaka detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest maastikuarhitekti Piret Pallase poolt koostatud Rapla maakond, Märjamaa vald, Pajaka küla, Pajaka detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Tulekustutusvesi tuleb lahendada vastavalt määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”. Lisada seletuskirja hoonete kustutamiseks vajalik veehulk ja mahuti mahud;
2. Seletuskirjas viidatud siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ei ole kehtiv;
3. Kirjeldada päästemeeskonna juurdepääsu tee laiused;
4. Lisada joonisele kuivhüdrandi mõjupiirkond ringiga;
5. Seletuskirjas viidatud põlevmaterjalide määrus nr 44 on kehtetu.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Märjamaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiia Varik-Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

+372 4892005
tiia.varik-sau@rescue.ee