

## Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

**Joogivee käitleja:** OÜ Jõgeva veevärk, reg nr 11541489, Toominga tn 34, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

**Veevärgi nimetus, asukoht:** Tõikvere küla veevärk, Tõikvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, tel:** Ando Veebel, juhataja, [ando.veebel@jvv.ee](mailto:ando.veebel@jvv.ee), 501 3961

### Puurkaevude andmed:

Tõikvere küla puurkaev, katastri number 11842, sügavus 56 m, põhjaveekiht: Kvaternaar

**Käideldava vee kogus ööpäevas:** 3,8 m<sup>3</sup>

**Tarbijate arv:** 64

### Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 1 x aastas: Tõikvere küla peale veetöötlust - oktoober
- Süvakontroll 1 x 10 aasta jooksul: viimati 2014 aastal. Uus analüüs 2024 oktoober - Tõikvere küla peale veetöötlust

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg				
	2024 a.	2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.
<i>Tavakontrolli analüüsid:</i>					
<i>Escherichia coli</i>	1	1	1	1	1
Soole enterokokid	1	1	1	1	1
Coli-laadsed bakterid	1	1	1	1	1
Kolooniate arv 22 °C juures	1	1	1	1	1
Värvus	1	1	1	1	1
Elektrijuhtivus	1	1	1	1	1
Lõhn	1	1	1	1	1
pH	1	1	1	1	1
Maitse	1	1	1	1	1
Hägusus	1	1	1	1	1
Raud	1	1	1	1	1

<i>Süvakontrolli analüüsid:</i>	<b>2024 a.</b>	<b>2025 a.</b>	<b>2026 a.</b>	<b>2027 a.</b>	<b>2028 a.</b>
Mangaan	1				
Alumiinium	1				
Ammoonium	1				
Kloriid	1				
Sulfaat	1				
Nitraat	1				
Nitrit	1				
Naatrium	1				
Oksüdeeritavus	1				
Boor	1				
Fluoriid	1				
Antimon	1				
Arseen	1				
Kaadmium	1				
Kroom	1				
Nikkel	1				
Elavhõbe	1				
Vask	1				
Tsüaniid	1				
Plii	1				
Seleen	1				
Pestitsiidid	1				
Pestitsiidide summa	1				
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)	1				
Benso(a)püreen	1				
Benseen	1				
1,2-dikloroetaan	1				
Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen	1				
Trihalometaanide summa	1				

Koostas:  
Ando Veebel  
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/  
(allkiri, kuupäev)