



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  
info@ttja.ee

11.03.2025 nr 7.2-2.1/1423

## Märgukiri

11.03.2025 viis Päästeameti Põhja päästekeskus läbi paikvaatluse lasteaias, aadressil, Sõstra tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, mille käigus ei esitatud kehtivat elektripaigaldise auditi protokoll.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub Põhja päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib asjaolust, et eelpool nimetatud aadressil, asuva hoone elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 15 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve Look

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Eve Look

+372 5698 7045

[eve.look@paasteamet.ee](mailto:eve.look@paasteamet.ee)