

| TINGMÄRGID | |
|--|---|
| — 6W2 | Projekteeritud 6 x 750N toru; 2x3 kihis |
| — | Projekteeritud 1250N torustik |
| | Projekteeritud kaablikaev 2000x3000mm |
| — | Olemasolev kinnistupiir |

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-13 -> KK9-14)
- 6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=169m, L_{TRORU}+5% vorudegripi=177m (lahtisel meetodil)
- Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- TRUUP

Tehase tn 38
51101:001:0760

Tehase tn 36
51101:001:0761

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- GAASITORU (KRAANIST 0,5M)
- SIDEKANALISATSIIONITORU

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-14 -> KK9-15)
- 6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=60m, L_{TRORU}+5% vorudegripi=63m (lahtisel meetodil)
- 2xØ400mm, 1250N, L_{TRASS}=11m, L_{TRORU}=11m (kinnisel meetodil)
- Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse
- Torud paigaldada min1,0m sügavusele teepinnast kinnisel meetodil puuritud torusse

Nr:KK9-14
KKS-4

Tehase tn 32
51101:001:0765

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- SIDEKANALISATSIIONITORU

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- GAASITORU
- SIDEKANALISATSIIONITORU
- VEETORU
- KANALISATSIIONITORU

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- VEETORU
- KANALISATSIIONITORU

Tehase tn 32
51101:001:0765

Tehase tn 34
51101:001:0764

Nr:KK9-15
KKS-4

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- TV MAAKAABEL

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- VEETORU
- KANALISATSIIONITORU


Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-15 -> KK9-16)
- 6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=122m, L_{TRORU}+5% vorudegripi=128m (lahtisel meetodil)
- Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse

Tiigi tn 4
51105:002:0052

Tiigi tn 6
51105:002:0033

Tiigi tn 6
51105:002:0033

LEHTEDE JAOTUS



| Version | Muudatuse sisu | Muutja | Kuupäev |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Töö nimetus | | | |
| Balti Elektrienergia liitumisaotla ja Narva Tööstusparki vahelise kaablikanalisatsiooni tööprojekt | | | Tellijä |
| Asukoht | | | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |
| Elektrijaama tee 59, Narva linn, Ida-Viru maakond | | | Tellijä töö number |
| Isonime nimetus | | Projekti number | Staadium |
| Asendiplaan | | 22P001 | TP |
| Projektori | I. Kaarmäe | Joonise number | LEHT 8 |
| Lineman OÜ, Reg.nr. 14753513 | Digitaalne | Kuupäev | Mõõkava |
| Tartu, Tartu vald, Valgma küla, Ninemäe, 49123 | Altkiri | 01.11.2022 | M 1:500 |
| Tel: +372 5349 1419, E-mail: info@lineman.ee | Vastutav spetsialist | | |
| I. Kaarmäe | Digitaalne | | |