


Pos Nr.	Nimetus ja tehnilised andmed	Hulk	Ühik	Märkus
1.	Jaotuskeskus VJK (valgustuse toide)	1	tk	Vastavalt skeemile EL-5-02
2.	Jaotuskeskus VJJK (persp. välijõusaali toide)	1	tk	Vastavalt skeemile EL-5-03
3.	Valgusti LUG LIGHTING FACTORY Urbino LED S, 24,5W, 4150lm, 4000K, IP66, IK08, Optics O13	60	tk	
4.	Koonusmast TB6S h=6m (maapealse osa piikus), 60/126/6500	60	tk	
5.	Mastijaland RBJ-4,5B (6-10m, 128-168mm)	60	tk	
6.	Mastijalandi kaitsekumm	60	tk	
7.	Klemmik kaitsmeplokkiga 6A (nt. Ensto SV15.06)	60	tk	
8.	Kordusmaandus $R \leq 30\Omega$ mastile ja jaotuskeskusele	5	tk	
9.	Postisisene kaabel XPJ 3G1,5	420*	m	
10.	Alumiiniumsoontega jõukaabel AXPK 4G25mm <sup>2</sup>	2770*	m	
11.	Kaablikaitse toru d50 450Nm, Pipelife	2770*	m	
12.	Installatsiooni materjalid	1	kmpl	

Märkused:

- Kaablite kogused on arvestuslikud
- Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
- Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega

Objekti nimi			Joonise nimetus		Eriala
MARANA SUUSARAJAD			SPETSIFIKATSIOON		EL
					Staadium
					PP
Adress			Töö nr		Möötkava
Marana küla, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnu MK					-
<div></div> <div><b>AS TRIGER</b> J.V.Jannseni 33, Pärnu EL10053247-001 Reg. nr 10053247 Tel: 44 31414 trigger@trigger.ee</div>					Leht
			EL-8-01		
			Leht		
Projekt			24010		1–1
R.Ruubel			Tellija		SAARDE VALLAVALITSUS
Proj. insener					
L.Orusaar					
Kuupäev					
07.02.2024.a.					