



PÄÄSTEAMET

Tallinna Linnavalitsus
lvpost@tallinnlv.ee

19.02.2018 nr 7.2-2.1/2018/1593-4

Märgukiri

7.02.2018 viis Päästeameti Põhja päästekeskus haldusmenetluse nr 7.2-5.2/499 raames läbi paikvaatluse kinnistul aadressiga Võru tn 11, Tallinn, Harju maakond.

Paikvaatlusel tuvastati, et riikliku ehitisregistri andmetel (ehitisregistri kood 101024800) on eelpoolnimetatud aadressil paikneva hoone peamine kasutamise otstarve 12201 Büroohoone. Paikvaatlusel tuvastati, et ehitise tegelik kasutamisotstarve on kogunemishoone (kool/lasteaed), sest hoone I korrusel paiknevad Laagna Raamatukogu, Lasnamäe Huvikool, Fidan eralasteaed, spordikool, Prosha lastehoid; II korrusel lastehoid ja keelte koolid ning maadluskool, Lasnamäe hobi- ja teenuste keskus. Muul kasutusotstarbel ehitist kasutades on ehitise ohutus selle kasutajatele tõendamata.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et ehitusseadustiku § 130 lg 1 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle kohaliku omavalitsuse üksus, ning sama § lg 2 p 2 kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tallinna Linnavalitsuse poole ning palub kontrollida ehitise vastavust õigusaktides sätestatud tingimustele ja tagada toimunud muudatuste seadustamine.

Samas juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda, kui Päästeamet on kooskõlastanud ehitusprojekti või kasutusloa andmise ehitise kohta, mille kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jelena Sibul

ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Tallinna Haridusamet e-post haridusamet@tallinnlv.ee

+372 5196 7744 jelena.sibul@rescue.ee

Põhja päästekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 7500 / pohja@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585