KESKKONNAAMET

Enersense AS
egle.ninep@enersense.com

Teie 16.09.2026

Meie 30.09.2026 nr 6-2/26/17812

Arvamus Ritsu kinnistu raadiomasti madalpingel liitumise projekti kohta

Esitasite Keskkonnaametile[1] kooskõlastamiseks Rapla maakonnas Märjamaa vallas Ringuta külas Ritsu kinnistul[2] asuva raadiomasti madalpingel liitumise tööprojekti. Eesmärk on ühendada raadiomast 0,4 ja 24 kV keskpinge maakaabelliiniga (u 1,6 km pikkusel lõigul) ning rajada liitumispunktid. Kaablid paigaldatakse nii lahtisel kui kinnisel meetodil. Lisaks on vajalik teostada raadamist. Soovite Keskkonnaameti seisukohta, kuna trassil esineb Keskkonnaameti poolt seatud piiranguid.

EELIS[3] andmetel ei asu kavandatava tegevuse alal kaitstavaid loodusobjekte ega registreeritud kaitsealuste liikide elupaiku. Looduskaitseseaduse (LKS) § 14 lg-s 1 ei sätestata projekti kooskõlastamise vajadust Keskkonnaametiga, seega esitame järgnevalt omapoolse arvamuse.

1. Maakaablitrass läbib Konnaveski jõge (VEE1108000), millega ristumisel teostatakse kaabli rajamine kinnisel meetodil (minimaalselt 1,0 m jõe põhjast, eeldatavalt suundpuurimisega), millest saab eeldada, et avatud kaevikut, veekogu süvendamist ega tahkete ainete paigutamist ei kaasne. Trassikoridor läbib siiski jõe kaitsevööndeid (veekaitse- (10 m), ehituskeelu- (50 m) ja piiranguvöönd (100 m)[4]).

   Kalda veekaitsevöönd (10 m) on määratud veekogu rannal või kaldal erosiooni ja hajuheite vältimiseks (veeseadus (VeeS) § 118 lg 1). VeeS § 119 p 6 alusel on veekaitsevööndis keelatud pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. VeeS § 119 p 5 alusel on veekaitsevööndis keelatud ehitamine, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas VeeS § 118 lg-s 1 nimetatud eesmärgiga ning LKS-s sätestatud ranna-ja kaldakaitse eesmärkidega. Kalda ehituskeeluvööndis on üldjuhul uute hoonete ja rajatiste ehitamine tulenevalt looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg-s 3 sätestatust keelatud. LKS § 38 lg 4 p 8 kohaselt ei laiene ehituskeeld maakaabelliinile. Seega on maakaabli paigaldamine ehituskeeluvööndisse lubatud. Kalda piiranguvöönd ei sea kaabelliini rajamisele kitsendusi (LKS § 37).

   Lisaks juhime tähelepanu järgmistele tingimustele kalda veekaitsevööndis:

[1] Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.09.2026 nr 7-9/26/16849 all.
[2] Katastritunnus 50401:001:1305.
[3] Eesti looduse infosüsteem, Keskkonnaagentuur.
[4] Looduskaitseseadus § 37 lg 1 p 2 ja § 38 lg 1 p 4; veeseadus § 118 lg 2 p 2.

- kuna projekti kohaselt on lõiguti vajalik läbi viia raadamine, siis veekogu kalda veekaitsevööndis (10 m) on eelistatud, et rohttaimestik ja puittaimestik jääksid võimalikult suures ulatuses alles. Juhul kui maakaabli paigaldamiseks veekaitsevööndisse on vaja eemaldada puid või võsa on vajalik Keskkonnaameti nõusolekut puu- ja põõsarinde raieks (VeeS § 119 p 2);
- kaablitrassi rajamine planeerida nii, et veekogu lähistel kinnisel meetodil kaabli paigaldamisel jääks maapinnal tehtavad tööd (nt suundpuurimise kaevik, võsa raie jms) väljapoole veekaitsevööndit.
- masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha veekogu veekaitsevööndis ning masinad peavad olema töökorras, et vältida kütuse ja õli sattumist vett;
- tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast veekaitsevööndis, muuta kaldajoont, tekitada erosiooniohtu ega kahjustada muul moel veekogu veekvaliteeti;
- võimalusel teostada töid kuiva pinnasega ja madalveeperioodil;
- tööpiirkond tuleb pärast tööde lõpetamist korrastada.

2. Ojaääre kinnistul (50402:001:0221) jäävad trassikoridori lähedale III kaitsekategooria rohu- ja rabakonna elupaigad (KLO9125332 ja KLO9125331). Palume need kanda ka joonistele. Märgime, et LKS § 55 lg 6 alusel on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

3. Kaablitrass läbib Trahteri (50402:001:0169) ja Ritsu kinnistutel maaparanduse eesvoolu (Konnaveski1). Märgime, et eesvoolu kaitsevööndisse ehitamise tingimusi ja kooskõlastusi annab vajadusel Maa- ja Ruumiamet.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse
juhataja
keskkonnakorralduse büroo

Karl Markus Wahlberg 5885 7049
karl.wahlberg@keskkonnaamet.ee