



ANALÜÜSIAKT TA26005325 - Basseinivesi

Tellijä: Võru Lasteaed Punamütsike
65605 Vilja tn 10
Võru linn
Võru maakond

Leping: Võru Lasteaed Punamütsike

Proovivõtjad: Roomet, Aivar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ; Lõhmus, Kairi, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Proovivõtumeetod: STJnrP03*

Juuresolijad: Vink, Anu, Võru Lasteaed Punamütsike

Proovivõtuaeg: 08.09.2026 13:45

Laborisse tulek: 08.09.2026 15:00

Analüüsi lõpp: 10.09.2026 09:53

Proovivõtukoha valdaja: Võru Lasteaed Punamütsike

Proovivõtukoh: Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 10, Võru Lasteaia Punamütsike ujula, Võru Lasteaed Punamütsike basseini, 28.8 °C

Proovi märgistus: 358, 234, 679

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Ammoonium (NH_4^+)	EVS-EN ISO 11732 (CFA)	< 0,02	mg/l	0,5
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	2,0
Seotud kloor kuni 31 °C	EVS-EN ISO 7393-2	0,11	mg/l	0,4
Keemiline hapnikutarve (KHT_{Mn}) (oksüdeeritavus)	SFS 3036	1,8	mg/l	3,0 võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel

Nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele on esitatud sotsiaalministri 21.08.2025 määruses nr 38

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

10.09.2026

ANALÜÜSIAKT TA26005325 - Basseinivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Nitraat (NO ₃ ⁻)	EVS-EN ISO 13395 (CFA)	0,79	mg/l	20 võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel
pH	ISO 10523	7,4		6,7-8,0
Vaba kloor	EVS-EN ISO 7393-2	0,80	mg/l	0,5-1,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	< 5	mg/l Pt	15
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	10
Kolooniate arv 37°C	EVS-EN ISO 6222	0	arv/1 ml	100
Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266-2	0	arv/100 ml	0
Koagulaaspositiivsed stafülokokid	EVS-EN ISO 6888-1	0	arv/100 ml	10

Nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele on esitatud sotsiaalministri 21.08.2025 määruses nr 38

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

10.09.2026