


ESIMISE KORRUSE PLAAN


W11100



TINOMÄRKID:

- TULEKAHU TEATENUPP
- TULETÖRJE VOOLUKUKAPP
- VÄLJUMSTEE
- VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI SILDIGA
- VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI
- SILT ILMA VALGUSTITA
- Tuletõrje juhtimiskeskuse valgustus*
- TULETÖRKSEKTSIOONI PIIR


*Tuletõrjevahendi järel paneeli püüdnud valgustustihedus peab olema vähemalt 6 lx



TULEKAHJU TEATENUPP
TULETÕRJE VOOLIKUKAPP

-  TULEKAHU TEATENUPP
-  TULETÖRJE VÕOLIKUKAPP
-  VÄLJUMISTEE
-  VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI SILDIGA
-  VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI
-  SILT ILMA VALGUSTITA
-  Tuletõrje juhtimiskeskuse valgustus*
-  TULETÕRJESEKTSiooni PIIR

*Tuletoetevahendi la/võli -paneeli pööripinna valgustusihedus peab olema vähemalt 6 lx



TÖÖKORRUSE PIAAN



- TINOMÄRGID:**
- TULEKAAJU TEATENUPP
 - TULETÖRJE VOOLUKUKAPP
 - VÄLJUMISTEE
 - VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI SILDIGA
 - VÄLJAPÄÄSUTEE VALGUSTI
 - SILT ILMA VALGUSTITTA
 - Tuletõrje juhtimiskeskuse valgustus*
 - TULETÕRJESEKTSIOONI PER
- *Tuletõrjevahendi ja/või paneeli püstpinna valgustustihedus peab olema vähemalt 6 lx

Õhupidevaks sulgetav prügisäht
(vt seletuskiri)