

## Aleksandra Mäesepp

---

**Saatja:** KÜ Tammsaare tee 139 juhatus <139tammsaare@gmail.com>  
**Saatmisaeg:** reede, 13. juuli 2018 14:04  
**Adressaat:** Aleksandra Mäesepp  
**Teema:** Re: Paikvaatluse protokoll allkirjastamiseks - KÜ A. H. Tammsaare tee 139  
**Manused:** image001.jpg; Paikvaatluse protokoll. A. H. Tammsaare tee 139 (1).bdoc

---

Tervitades

**Katrin Jõgisaar**

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuse esimees  
Reg. nr. 80027071  
5257794, 6624605  
KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

**KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid**

**Juhatuse kontaktisikud:** 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

**Heakord, valgustus ja muru niitmine:** 55599715 (Janek)

**Valvurid:** 6531238

**Fonoluku remont:** 5157857

**Vale tulekahjualarmi tühistamine:** 24h 5157857

**Küttesüsteemi- ja veevariid:** 53439338 (Aleksei), 55545205 (Sergei)

**Elektritööd:** 24h on 5235222 (TERA AS)

**Soojustehnik:** 5267997 (Slava)

**Liftide hooldus:** 6011001

Kontakt Aleksandra Mäesepp (<[Aleksandra.Maesepp@rescue.ee](mailto:Aleksandra.Maesepp@rescue.ee)>) kirjutas kuupäeval R, 13. juuli 2018 kell 13:19:

Tere

Põlevmaterjali puhul sunniraha võib olla umbes 500 eurot.

Tuletan Teile veel meelde, et suitsueemaldus peaks olema kontrollitud kaks korda aastas. Selle kohta ma protokoll ei kirjutanud, kuid eeldan, et see saab tehtud suitsueemalduse mootori paranduse pärast.

Samuti ootan Teie poolt tagasi digitaalselt allkirjastatud protokoll.

Lugupidamisega

## PÄÄSTEAMET

Põhja päästekeskus


**Aleksandra Mäesepp**

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53036489

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)



**From:** KÜ Tammsaare tee 139 juhatus <[139tammsaare@gmail.com](mailto:139tammsaare@gmail.com)>

**Sent:** Friday, July 13, 2018 1:15 PM

**To:** Aleksandra Mäesepp <[Aleksandra.Maesepp@rescue.ee](mailto:Aleksandra.Maesepp@rescue.ee)>

**Subject:** Re: Paikvaatluse protokoll allkirjastamiseks - KÜ A. H. Tammsaare tee 139

Tere!

Kui suur on sunniraha, kui ei koristata koridore? Siis tean elanikele öelda.

---

Tervitades

**Katrin Jõgisaar**

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuse esimees

Reg. nr. 80027071

5257794, 6624605

KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

## **KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid**

**Juhatuse kontaktisikud:** 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

**Heakord, valgustus ja muru niitmine:** 55599715 (Janek)

**Valvurid:** 6531238

**Fonoluku remont:** 5157857

**Vale tulekahjualarmi tühistamine:** 24h 5157857

**Küttesüsteemi- ja veevariid:** 53439338 (Aleksi), 55545205 (Sergei)

**Elektritööd:** 24h on 5235222 (TERA AS)

**Soojustehnik:** 5267997 (Slava)

**Liftide hooldus:** 6011001

Kontakt Aleksandra Mäesepp (<[Aleksandra.Maesepp@rescue.ee](mailto:Aleksandra.Maesepp@rescue.ee)>) kirjutas kuupäeval R, 13. juuli 2018 kell 13:07:

Tere

Dokumentide nimikiri oli välja saadetud 3. juulil koos meeldetuletusega tuleohutuskontrollist. Manus saadan seda Teile uuesti.

Mis puutub vaheustesse, siis ukсед peavad olema seest poolt avatavad liblikaga. Liblikatest, tulekustutitest (pildistada lipik, kus on näha kontrolli kuupäeva) ja puhtatest koridoridest teha pilte. Kui Teile arvate, et oleks vajalik mul kohale tulla, ma võin siis tulla ja kõik üle vaadata. Juhul, kui põlevmaterjal ei ole ära koristatud ja liblikad pole paigaldatud 23. juuliks, tuleb nende punktide kohta samuti ettekirjutus koos suhteliselt lühikese täitmise tähtajaga (paar kuud maksimum). Juhin samuti Teile tähelepanu, et ettekirjutuse puhul hakkab kehtima juba sunniraha hoiatus.

Lisaküsimuste korral võib võtta ühendust telefoni või meili teel.

Lugupidamisega

**PÄÄSTEAMET**

Põhja päästkeskus

**Aleksandra Mäesepp**

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53036489

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)

**From:** KÜ Tammsaare tee 139 juhatus <[139tammsaare@gmail.com](mailto:139tammsaare@gmail.com)>  
**Sent:** Friday, July 13, 2018 12:36 PM  
**To:** Aleksandra Mäesepp <[Aleksandra.Maesepp@rescue.ee](mailto:Aleksandra.Maesepp@rescue.ee)>  
**Subject:** Re: Paikvaatluse protokoll allkirjastamiseks - KÜ A. H. Tammsaare tee 139

Tere!

Te kirjutasite, et korruste koridoride vaheuksed ei ole ilma võtmeta avatavad. Kas nad peavad olema seest poolt võtmeta avatavad ehk liblikaga? Kas koridoride kohta (et seal asju pole) pean esitama fotod? Kui inimesed ära ei korista oma asju koridoridest, mis siis juhtub? Mis kujul ma pean esitama info tulekustutite kohta?

---

Tervitades

**Katrin Jõgisaar**

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuse esimees

Reg. nr. 80027071

5257794, 6624605

KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

**[KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid](#)**

**Juhatuse kontaktisikud:** 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

**Heakord, valgustus ja muru niitmine:** 55599715 (Janek)

**Valvurid:** 6531238

**Fonoluku remont:** 5157857

**Vale tulekahjualarmi tühistamine:** 24h 5157857

**Küttesüsteemi- ja veevariid:** 53439338 (Aleksel), 55545205 (Sergei)

**Elektritööd:** 24h on 5235222 (TERA AS)

**Soojustehnik:** 5267997 (Slava)

**Liftide hooldus:** 6011001

Kontakt Aleksandra Mäesepp (<[Aleksandra.Maesepp@rescue.ee](mailto:Aleksandra.Maesepp@rescue.ee)>) kirjutas kuupäeval R, 13. juuli 2018 kell 09:47:

Tere

11.07.2018 teostasin paikvaatluse Korterühistu A. H. Tammsaare tee 139 hoones ja selle territooriumil, aadressil A. H. Tammsaare tee 139, Tallinn, Harjumaa. Saadan paikvaatluse protokollid digitaalselt allkirjastamiseks. **Allkirjastatud paikvaatluse protokoll saata tagasi hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.** Paikvaatluse protokollis fikseeritud rikkumiste punktidele, ootan selgitusi, taotlusi, vastuväiteid ja rikkumiste likvideerimise tähtaegu **hiljemalt 23.07.2018** aadressil [aleksandra.maesepp@rescue.ee](mailto:aleksandra.maesepp@rescue.ee).

Kui määratud tähtajaks Teie vastust meile ei laeku, loeme, et Teil ei ole asja kohta vastuväiteid. Kui paikvaatluse protokollis fikseeritud rikkumise punkt likvideeritakse enne 23.07.2018 ning selle kohta esitatakse sobiv tõendusmaterjal, siis selle rikkumise punkti kohta ettekirjutust ei koostata.

Selgitused, taotlused, vastuväited ja rikkumiste likvideerimise tähtajad **peavad olema digitaalselt allkirjastatud.**

Lisaküsimuste korral võib võtta ühendust telefoni või meili teel.

Lugupidamisega

## **PÄÄSTEAMET**

Põhja päästekeskus

**Aleksandra Mäesepp**

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53036489

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)

