

Nõrkvoolusüsteemide hooldustööde akt

Objekt:	Pae 68 korterelamu	Leping nr:	20190101
Address:	Pae 68, Tallinn		
Kuupäev:	04.02.2019	Kell:	

Nr	Teostatud tööd ja kasutatud seadmed	Kogus	Ühik
1	Vahetatud ATS keskseadme akud 12V/18Ah.	2	Tk.
2	Parandatud puudused ATS keskseadme programmis, mille tõttu ei töötanud liftide blokeerimine häire korral. Nüüd üldhäire korral mõlema elamutornide liftid sõidavad alla ja ukсед avanevad.		

Hooldaja märkused

Süsteemis jääb ainuke rike seotud korteris 14 oleva anduriga. Andur arvatavasti mahakeeratud. Korteris Omanik ei ole kättesaadav ja kontrollida anduri korrasolekut hetkel pole võimalik.

Tellijä märkused

Allkirjad

Allkirjutaja	Kuupäev	Nimi	Allkiri
Süsteemi hooldaja	04.02.2019	Mihhail Jakovlev	
Tellijä esindaja	04.02.2019	Natalja Larina	