



PÄÄSTEAMET

Aive Mikk
Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee

Teie 11.04.2024 nr 5-1/3/2024-2

Meie 08.05.2024 nr 7.2-3.1/2113-2

**Kopli kinnistu DP kooskõlastamata
jätmise otsus**

Austatud Aive Mikk

Esitasite Päästeameti Põhja päästkeskusele kooskõlastamiseks Saue vald Maidla küla Kopli kinnistu detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, millest tulenevate nõuetega pole välise kustutusvee kirjeldamisel arvestatud.
- 2) Seletuskirjas on viidatud Siseministri määrusele nr 315, mis ei kehti Eestis enam väga pikka aega. Palun vältida selliseid hooletusvigu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästkeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee